



Erhvervsfremme
Styrelsen

Erhvervsministeriet

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 35 46 60 00
Fax 35 46 60 01
E-post efs@efs.dk
www.efs.dk

1. tillæg til

TYPEGODKENDELSESATTEST

1998-4163-1096

Nr.: 2000-7053-1532

Udgave: 1

Dato: 2000-09-24

Gyldig til: 2008-07-24

Systembetegnelse: TS 27.51 016

Typegodkendelse udstedt i henhold til §12 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 1997 *Bekendtgørelse om kontrol med elmålere, der anvendes til måling af elforbrug.*

ELMÅLER

| | |
|-------------------|---|
| Producent | ABB Cewe AB |
| Ansøger | ABB Komponent A/S |
| Art | Statisk elmåler, klasse 2, IP20 |
| Type | DELTA med direkte tilslutning |
| Anvendelse | Måling af elforbrug i henhold til IEC 1036 af 1990. |

GYLDIGHEDSFORLÆNGELSE

Hermed forlænges gyldigheden af typegodkendelsen.

KONSTRUKTION

Der anvendes følgende bogstav/tal kombinationer: xyz ab cc dd - eee (f.eks. DBB 21 18 00 - 210)
Hermed er elmåleren også godkendt for følgende bogstavkombinationer:

z = E EIB-bus standard
z = L Lon-bus standard
z = M M-bus standard

BEMÆRK !

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.

**1. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
1998-4163-1096**

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Side: | 2 af 2 |
| Nr.: | 2000-7053-1532 |
| Systembetegnelse | TS ^{27.51} ₀₁₆ |

cc : Funktionalitet og pulsfrekvens (pulsudgang / LED imp/kWh)

| | |
|---------|----------------------------------|
| cc = NN | Ingen |
| cc = M0 | Instrumentation |
| cc = N0 | Reset mulighed |
| cc = P0 | Instrumentation + Reset mulighed |
| cc = T1 | 2 tarif |
| cc = T3 | 4 tarif |

dd: I/O muligheder og tariffer

| | |
|---------|------------------------|
| dd = NN | Ingen I/O muligheder |
| dd = M4 | 2x1input 40V M-bus |
| dd = M5 | 2x1input 276V M-bus |
| dd = M6 | 2x1output 247V M-bus |
| dd = M7 | 2x1output 276V M-bus |
| dd = M8 | In & Output 40V M-bus |
| dd = M9 | In & Output 276V M-bus |
| dd = L4 | Input 40V LON |

eee: Valgfri kunde mærke

Et trecifret nummer, som kan angive målerens tilhørsforhold.

DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1998-4163-1096

Keld Palner Jacobsen