



TYPEGODKENDELSESATTEST		Nr.1995-4163-0761
		Udgave: 1
		Date: 28.05.1996
Gyldig til	1998-05-22	Systembetegnelse: TS 24.52 032
<p style="text-align: center;">AUTOMATISK VÆGT til DISKONTINUERLIG AFVEJNING I ENKELTVEJNINGER</p> <p>Nedennævnte ens vægte er herefter <u>individuel</u>t godkendt under systembetegnelsen TS 24.52 032.</p> <p>Vægt: Art Automatisk doservægt til afvejning af frø. Suppl. udstyr Intet Type E8-30/HELM</p> <p>1. Opstillingssted Visningsenhed MATAM MI 012 fabr. nr. 940720 Underpart Underpart fabr. nr. 940720 Opstillingssted D.L.F. Trifolium A/S Nr. Vedbyvej 1 4840 Nr. Alslev</p> <p>2. Opstillingssted Visningsenhed MATAM MI 012 fabr. nr. 940719 Underpart Underpart fabr. nr. 940719 Opstillingssted D.L.F. Trifolium A/S Fåborgvej 248, Dyrup 5250 Odense SV</p> <p>3. Opstillingssted Visningsenhed MATAM MI 012 fabr. nr. 940722 Underpart Underpart fabr. nr. 940722 Opstillingssted D.L.F. Trifolium A/S Produktvej 10 9560 Hadsund</p> <p>4. Opstillingssted Visningsenhed MATAM MI 012 fabr. nr. 940723 Underpart Underpart fabr. nr. 940723 Opstillingssted D.L.F. Trifolium A/S Smålovsvej 22, Benløse 4100 Ringsted</p> <p>Ansøger Westrup A/S Sorøvej 21 4200 Slagelse</p>		
<p>BEMÆRK ! Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.</p>		

1. LEGALE MÅLEDATA

A. Den automatiske vægt.

Maksimumslast	Max 30 kg
Minimumslast	Min 10 kg
Største vejehastighed	10 vejninger pr. minut

Verifikationstolerancer

For enkeltvejninger:	Afvejet portion	Tolerancer
	10-15 kg:	±4 g/kg
	15-20 kg:	±60 g
	20-30 kg:	±3 g/kg

For middelværdien af 10 vejninger: ±1 g/kg

B. den egentlige ikke-automatiske vægt:

I henhold til MDIR 34.11-01, udg. 3, pkt. 3.2.3.2.2.3.

Nøjagtighedsklasse	III
Maksimumslast	Max 30 kg
Minimumslast	Min 200 g
Verifikationsværdi	e = 10 g
Tara	T = -30 kg

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation I henhold til MM 06.
I automatisk drift bestemmes vægtens fejl som differencen mellem den nominelle masse og massen bestemt ved kontrolvejning med vægten selv eller med kontrolvægt. Vægten er udstyret med en prøvestopknappfunktion styret af kinapperne benævnte "STOP" og "START".
Vægten skal i ikke-automatisk drift opfylde kravene i TDIR 24.11.1-01, udg. 1.

Påskrifter Type/verifikationsskilt: "(III, fabrikat, systembetegnelse, type, fabrikationsnummer, Max 30 kg, Min 10 kg, T = -30 kg og største vejehastighed _____ vejninger/min".
I skilt på visningsenheden: "Den ikke-automatiske vægt: Max 30 kg, Min 200 g og e= 10 g" og "Ulovlig til vejning under 20 kg" og "Automatisk vægt til afvejning af frø".

Plombering Type/verifikationsskiltet er påceret på visningsenheden. Den sikres med hovedplombemærkat og forseglingsmærkat.
Adgangen til vægtens elektronikdel sikres med blyplomber.
Vejecellen sikres med trådplombe igennem hul i fastspændingsbolt.
Vejecellesamleboksen sikres med forseglingsmærkater over skruer, der fastholder låget.
Vejecellestikforbindelsen på visningsenheden sikres med trådplombe igennem hul i stik og i kabinet.

To stikforbindelser på operatørmodul og kontrolmodul sikres med trådplombe igennem huller i begge fingerskruer.

Plomber stemples med verifikationsmærke.

Erhvervsfremme Styrelsen forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikringsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Vægten er sammenstillet af sækkefremfører, en fyldningsstation og en sækkelukker.

Fyldningsstationen er baseret på en visningsenhed type MI 012 fra MATAM Maschinenfabrik, en beholdervægtsunderpart og en operatørterminal, hvor vægtens setpunkt indtastes.

Visningsenheden har 7-segment display med fem grønne karakterer, en folietaste benævnt "TEST", der starter en selvtest af visningsenheden, en folietaste med lysdiode for visning af totalvægt, en folietaste til aktivering af halvautomatisk nulstilling, en lysdiode til indikation af ro og en folietaste for tarering.

Visningsenheden udfører en selvtest hvert femtende minut.

Over vejeholderen befinder sig en forbeholder med grov- og fin-doseringsspjæld.

Vejeholderen er baseret på en vejeceller type Z6 H3 F fra HBM.

Under vejeholderen befinder sig et modul med sækkeklemme, som fastholder en sæk som fyldes med den afvejede portion frø.

Afvejningsforløbet styres af en operatørterminal med 7-segment display med fem grønne karakterer, enogtredive folietaster og en indikeringslampe. Enogtyve folietaster har lysdiode.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1995-4163-0755 og nr. 1991-763/000-1301.

P. Claudi Johansen

