

Udtaget den: 1986-11-26
Udgået den: 1987-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 15/83

1983-05-30
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, §§ 13 og 28

I n s t a l l a t i o n s k a b l e r

i

r ø r

Det kan i mange tilfælde være hensigtsmæssigt at udelade dåse e.l. ved overgang fra kabelinstallation til rørinstallation, idet kabelkappen fjernes, og kablets ledninger føres i rør til nærmeste monteringsmateriel.

Elektricitetsrådet tillader denne overgangsform under forudsætning af,

- at der anvendes forskriftsmæssige installationsrør,
- at kablets ydre kappe føres mindst 10 cm ind i røret, og
- at kablet aflastes for træk umiddelbart ved indføringen i røret.