

Udtaget den: 1979-01-01

Udtaget den: 1979-01-15

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 3/76

1976-02-11
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, § 8.3.2

Sammenhæng mellem
strømværdier og sikrings mærkestrøm

Der har vist sig et behov for angivelse af sammenhæng mellem strøm-
værdier under 13 A og sikringer med mærkestrøm under 10 A.

I sådanne tilfælde kan der regnes med følgende sammenhørende vær-
dier:

Strømværdier A	Sikrings mærkestrøm A	Mindste tilladelige strømværdi A
2,5 - 4	2	2,5
5 - 7	4	5
8 - 12	6	8

Det bemærkes, at styrekabler i fast installation med ledertværsnit
0,75 - 1 mm² må sikres med 10 A sikring (se fodnoten i § 8.3.1).