

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 7/76

1976-05-05
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 10, § 17.1

Ekstrabeskyttelse i køkkener,
kogenicher, grovkøkkener, bryggerser o. lign.
hørende til boliger

Med gyldighed fra den 1. oktober 1976 er stærkstrømsreglementets afsnit 10, § 17.1, blevet ændret således, at der i køkkener, kogenicher, grovkøkkener, bryggerser o. lign. hørende til boliger, herunder også i fritidshuse, hoteller, moteller o. lign., skal udføres ekstrabeskyttelse af alle brugsgenstande, der har tilgængelige metaldele i mindre end 2,2 m højde eller er i elektrisk ledende forbindelse med andre i samme rum anbragte metaldele i mindre end 2,2 m højde.

Endvidere skal alle stikkontakter i sådanne rum have virksom beskyttelseskontakt eller være omfattet af en anden forskriftsmæssig ekstrabeskyttelse (tilsluttet sekundær strømkreds), også selv om stikkontakterne er anbragt i eller på brugsgenstande.

Under hensyn til, at der til anvendelse i nævnte lokaliteter endnu fremstilles og leveres en del brugsgenstande, som ikke har en jordklemme (beskyttelsesklemme eller beskyttelseskontakt) for tilslutning af en beskyttelsesleder, meddeler elektricitetsrådet herved tilladelse til, at der indtil den 1. januar 1978 kan installeres sådanne brugsgenstande.