

Udtaget den: 1986-11-26

Udgået den: 1987-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

ELRÅD MEDDELELSE nr. 8/83

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

1983-01-27  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 15

### Sprøjte- og tørrekabiner

Fabriksfremstillede kombinerede sprøjte- og tørrekabiner kan betragtes som brugsgenstande, og den elektriske udrustning, som hører til sådanne kabiner, kan udføres efter stærkstrømsreglementets afsnit 15, Maskiner og maskinanlæg.

Kabinernes elektriske udrustning skal herudover være udført i overensstemmelse med den brandmæssige klassificering og opfylde de krav, som fremgår af typegodkendelsen fra Statens brandinspektion.

Dette betyder, at visse dele af kabinens elektriske udrustning skal udføres efter stærkstrømsreglementets afsnit 7, § 11, henholdsvis afsnit 7 A. I disse tilfælde vil Elektricitetsrådet dog tillade anvendelse af bøjelig ledning med ledertværsnit på mindst 1,5 mm<sup>2</sup> for kobberledere.

Der kan ses bort fra kravet om fællesmærkning, jf. stærkstrømsreglementets afsnit 15, § 3, forudsat af de enkelte komponenter er forsynet med mærkning.

Da der i kabinerne forekommer høje temperaturer, skal det fremhæves, at det anvendte installationsmateriel, herunder også belysningsarmaturer, skal være beregnet for de temperaturer, der kan forekomme.