

Udtaget den: 1983-11-18  
Udgået den: 1984-01-01

**ELEKTRICITETSRÅDET**

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

**ELRÅD MEDDELELSE nr. 19/80**

1980-08-13  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 6, § 17.2.5

---

**Klemlister**

I ældre beboelsesejendomme er det ofte nødvendigt af hensyn til øget elektricitetsforbrug at ændre stigeledninger (hovedledninger) til et større ledertværsnit, og hvor ledningerne er fremført som klem-listeinstallationer, kan det være praktisk at erstatte installationsled-ningerne med kabler.

Elektricitetsrådet accepterer, at der ved sådanne ændringer anven-des installationskabler i klemmlister, og at ledningssamlinger udføres i klemmlister uden dåser, forudsat at afgreninger udføres uden over-klipping af gennemgående ledninger, og at der anvendes afgrenings-klemmer, som er egnet til dette formål, f. eks. såkaldte SK-huse.