

# Fyrværkeri



- Transportklassificering / NEM
- Tidsperiode
- Salgssteder
- Opbevaring i bygning
- Opbevaring i container
- Anmeldelse/ansøgning
- Spørgsmål



# Transportklassificering

- 1.1G
  - Artikler, som frembryder fare for masseeksplosion
  - Artikler, der indeholder både et eksplosivstof og et lys-, brand-, røg- eller tårefremkaldende stof.



# Transportklassificering (forsat)

- 1.3G
  - Artikler, der ikke frembryder fare for masseeksplosion, men som er brandfarlige, og frembryder enten mindre fare for trykbølgevirkning eller mindre fare for udslyngning af sprængstykker eller begge dele.
  - Artikler, der indeholder både et eksplosivstof og et lys-, brand-, røg- eller tårefremkaldende stof.



# Transportklassificering (forsat)

- 1.4G
  - Artikler, der kun frembryder begrænset fare for eksplosion i tilfælde af antændelse eller initering under transport. Virkningen vil stort set være begrænset til det enkelte kolli, og der kan kun forventes udslyngning af små sprængstykker med kortere rækkevidde.



# Transportklassificering (forsat)

- 1.4S
  - Artikler, der er pakket eller konstrueret således, at en mulig farlig virkning som følge af fejlfunktion begrænser sig til kolliet. Eventuelle trykvirkninger og udslyngning af sprængstykker er begrænset i et sådan omfang, at de ikke i væsentlig grad er til gene eller hindring for brandslukning eller andet redningsarbejde i umiddelbart nærhed af kolliet.



**NEM = Netto eksplosiv mængde**



# Afbrænding af nytårsfyrværkeri

- Fra den 1. december til 5. januar
  - Alle personer
- Fra den 6. januar til den 30. november
  - Festfyrværkere med godkendelse til professionelt fyrværkeri og festfyrværkeri med godkendelse til scenefyrværkeri (scenefyrværkere)





# Opbevaring af nytårsfyrværkeri

- Fra den 24. november til den 30. november
  - På lager i detaileddet
- Fra den 1. december til den 31. december
  - I butikken
- Fra den 1. januar til den 1. februar
  - På lager i detaileddet
- Fra den 2. februar til den 23. november
  - Ved grossist / importør





# Indretning af salgssteder

- Butik
- Salgssted i det fri
- Midlertidigt forretningssted






# Butik






**Afstand fra salgssted i det fri til parkering**





### Eksempel på indretning af centralt udsalgssted





**BEK nr 940 af 10/10/2005 Gældende**  
Offentliggørelsesdato: 18-10-2005  
Økonomi- og Erhvervsministeriet

**Den fulde tekst**

**Bekendtgørelse om fravigelse af kravet om fast forretningssted  
ved salg af fyrværkeri beregnet til anvendelse af forbrugere**

I medfør af § 10, stk. 3, og § 27, stk. 2, i næringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 25. marts 1988, som ændret ved lov nr. 606 af 24. juni 2005, fastsættes:

**§ 1.** Kravet i næringslovens § 10, stk. 1, om, at varer kun må afsættes fra fast forretningssted, kan under overholdelse af de i stk. 2 fastsatte betingelser fraviges for så vidt angår detailsalg af fyrværkeri fra et midlertidigt forretningssted.

**Stk. 2.** Følgende betingelser skal være opfyldt, for at salg af fyrværkeri kan ske fra et midlertidigt forretningssted:

- 1) salget fra det midlertidige forretningssted skal forestås af en butik, hvorfra der foregår detailsalg, og som opfylder kravet til fast forretningssted, jf. lovens § 10, stk. 1,
- 2) salget må kun foregå i den åbningstid, hvori det faste forretningssted lovligt kan holde åbent, jf. lov om detailsalg fra butikker m.v.,
- 3) fra det midlertidige forretningssted må der alene ske salg af fyrværkeri beregnet til anvendelse af forbrugere samt af sådant tilbehør, der er af betydning for sikkerheden ved affyring af fyrværkeriet,
- 4) salget må kun foregå i den periode, hvor detailsalg af fyrværkeri lovligt kan finde sted, og
- 5) gældende regler og anvisninger om salg og opbevaring af fyrværkeri skal overholdes.

**Stk. 3.** Til hvert fast forretningssted må der kun tilknyttes ét midlertidigt forretningssted.

**§ 2.** På det midlertidige forretningssted skal navnet og adressen på den butik, der forestår salget af fyrværkeriet, tydeligt anføres.

**§ 3.** Overtrædelse af §§ 1 og 2 straffes med bøde.

**Stk. 2.** Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

**§ 4.** Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. november 2005.

*Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 10. oktober 2005*

*Ole Blöndal*

*/Niels Anker Ring*






# Opbevaring af fyrværkeri, detaileddet



Opbevaring af fyrværkeri i bygning i detailleddet	1.4G + 1.4S	1.3G Blandede oplag
Max. oplag	500 kg., dog max. 250 kg. 1.4G i hver brandsektion	250 kg. i bygning
Anden opbevaring	Ingen brandfarlige væsker, F-gas og andet fyrværkeri	Kun fyrværkeri
Opbevaring i bygninger, der anvendes til beboelse eller bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftmæssige forskrifter	ja	nej
Afstand til naboskel	2,5 meter – 5 meter	-
Afstand til vej- og stiumidte	2,5 meter – 5 meter	5 meter
Afstand til vej- og stiskel	-	2,5 meter
Afstand til bygninger, som anvendes til beboelse eller bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftmæssige forskrifter	-	40 meter
Afstand fra åbninger til det fri, til andre bygningers åbninger, samt større brandfarlige oplag	100 meter	100 meter
- kan reduceres til	10 meter*	40 meter*
Afstand mellem bygninger med oplag af fyrværkeri	-	10 meter
Flugtveje	2 stk.	2 stk.
Sprinkleranlæg eller andet system	nej	ja
Krav om håndsprøjtebatteri, trykvandslukker eller vandfyldt slangevinde	ja	ja

\* ikke hvis der er svært evakuerbare bygninger eller områder





# Opbevaring i container i detailledet

I en 20 fods container må der  
højest opbevares

Klassifikation	Mængde i kg NEM
1.3G	250 kg
1.3G + 1.4G + 1.4S	250 kg
1.4G	250 kg
1.4S + småfyrværkeri	500 kg
1.4G + 1.4S	500* kg

Tabel 3

\* Heraf maksimalt 250 kg 1.4G

I en 10 fods container må der  
højest opbevares

Klassifikation	Mængde i kg NEM
1.3G	120 kg
1.3G + 1.4G + 1.4S	120 kg
1.4G	120 kg
1.4S + småfyrværkeri	500 kg
1.4G + 1.4S	500* kg

Tabel 4

\* Heraf maksimalt 120 kg 1.4G



Opbevaring af fyrværkeri i container i detailledet	1.4G + 1.4S	1.3G + blandede oplag
Afstand til naboskel	5 meter	10 meter
Afstand til vej- og stiskel	2,5 meter	2,5 meter
Afstand til vej- og stimidte	5 meter	5 meter
Afstand til brandbart vegetation	10 meter	10 meter
Område, der ikke må anvendes til andre formål	10 meter	10 meter
Afstand til større brandfarlige oplag i det fri	15 meter	15 meter
Afstand fra døre til større brandfarlige oplag i fri	100 meter	100 meter
- kan reduceres til	10 meter	40 meter*
Må containerne stables	nej	nej
Indbyrdes afstand mellem containerne	10 meter	10 meter
Indhegning af containere	nej	ja
Krav til elinstallationer	nej	ja
Krav om sprinkleranlæg (mindst 10 meter slange)	nej	ja
Krav om håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker	ja	ja

\* ikke hvis der er svært evakuerbare bygninger eller områder



# Anmeldelse af fyrværkeri

- Salgssted
- Opbevaring op til 500 kg NEM





## Anmeldelse af salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri transportklassificeret som 1.3G, 1.4G eller 1.4S i detaileddet

Beredskabscenter Aalborg  
Forebyggende Afdeling  
Thomas Boss Gade 6  
Postboks 529  
9100 Aalborg

Vejledning - se bagsiden

<b>Ansvarlig for salg og opbevaring</b>			
Navn:		Tit:	
Gade:	Nr.:	Postnr.:	By:

<b>Salgs- eller opbevaringsstedets adresse</b>			
Hos:		Tit:	
Gade:	Nr.:	Postnr.:	By:

<b>Salgsperiode</b>
Salg af fyrværkeri starter den _____ (se i øvrigt vejledningens afsnit 3.)

<b>Beskrivelse af salgs- eller opbevaringsstedet</b>
Oplagets vægt På salgssted: _____ kg NEM  På opbevaringssted: _____ kg NEM  Opbevaringsrummets anvendelse (jf. Tekniske Forskrifter pkt. 2.3.5): <input type="checkbox"/> Udelukkende til fyrværkeri <input type="checkbox"/> Både til lagerformål og fyrværkeri <input type="checkbox"/> Andet: _____  Krav til indretning af salgs- og opbevaringssted kan findes i Tekniske Forskrifter for fyrværkeri, afsnit 2.3 (se vejledning på bagsiden).  Anmeldelse ved opbevaring af en samlet mængde på indtil 500 kg NEM af:  <input type="checkbox"/> Småfyrværkeri i <i>bygning</i> , jf. Tekniske Forskrifter afsnit 2.5. <input type="checkbox"/> Øvrigt fyrværkeri eller pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.4S i <i>bygning</i> , jf. Tekniske Forskrifter afsnit 2.5. <input type="checkbox"/> Småfyrværkeri i <i>container</i> , jf. Tekniske Forskrifter afsnit 2.6. <input type="checkbox"/> Øvrigt fyrværkeri eller pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.4S i <i>container</i> , jf. Tekniske Forskrifter afsnit 2.6. <input type="checkbox"/>



<p>Anmeldelse af salg, håndtering eller opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal med den fornødne beskrivelse sendes til den kommune, hvor salg, håndtering eller opbevaring skal finde sted.</p>	
<b>Erklæring</b>	
<p>Den ansvarlige for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri erklærer herved, at ovenstående oplysninger er korrekte, at generelle bestemmelser i Tekniske Forskrifter afsnit 1.3 og 2.2 er overholdt og at personalet er instrueret i ordensreglerne, som anført i Tekniske Forskrifter, afsnit 2.10.</p>	
Dato:	Underskrift (navn ved elektronisk ansøgning):

<b>Vejledning</b>
<p>Skemaet anvendes i forbindelse med anmeldelse af salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Navn, adresse og tlf. på den, som er ansvarlig for salgs- og opbevaringsstedet.</li><li>2. Skriv adresse på salgs- eller opbevaringsstedet.</li><li>3. Anfør salgsperiodens 1. salgsdag (tidligst den 1. december. Opbevaring dog allerede fra 24. november. Salg af fyrværkeri skal afsluttes senest 31. december).</li><li>4. Beskriv hvilken type af konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der ønskes opbevaret. Angiv oplagets omfang. NEM = Nettoeksplosivmængde.</li><li>5. Husk dato og underskrift.</li><li>6. Anmeldelsesskemaet indsendes til Beredskabscenter Aalborg, Forebyggende Afdeling, Thomas Boss Gade 6, Postboks 529, 9100 Aalborg eller elektronisk til <a href="mailto:beredskab@aalborg.dk">beredskab@aalborg.dk</a>, att. Forebyggende Afd.</li></ol> <p>Bemærk! Ansøgningen kan kun behandles, hvis alle felter er udfyldt korrekt og de nødvendige oplysninger fremgår af de medsendte bilag.</p>





**Uddrag fra Tekniske Forskrifter for fyrværkeri**

**2.3 Salg og håndtering i butikker**

2.3.1 Salg og håndtering af nytårsfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal anmeldes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Salg og håndtering skal ske i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter.

2.3.2 Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan fastsætte nærmere vilkår for placering og indretning af salgsstedet for konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i butikken, såfremt dette skønnes nødvendigt for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

2.3.3 Butikker, hvor der sælges konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, må ikke have fælles flugtvej eller andet indendørs adgangsareal med andre butikker, medmindre der kun sælges småfyrværkeri.

2.3.4 Ved salgssted i en butiks salgslokale må den samlede mængde af konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ikke overstige 12,5 kg NEM.

2.3.5 I tilstødende lokaler, der er adskilt fra salgslokalet og forsynet med mindst tætsluttende dør hertil, må der opbevares en samlet mængde på højst 12,5 kg NEM konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, såfremt der i lokalerne ikke findes brandfarlige væsker eller F-gas, og en samlet mængde på højst 25 kg NEM, såfremt der i lokalerne ikke findes brandfarlige væsker, F-gas eller andet brandfarligt oplag.

2.3.6 Ud over de i punkt 2.3.4 nævnte fyrværkeriartikler må der i salgslokalet i en afstand af mindst 5 meter fra salgsstedet opbevares en samlet mængde på højst 12,5 kg NEM småfyrværkeri.

2.3.7 Ved salgsstedet og i tilstødende lokaler skal konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler opbevares i lukket transportemballage, i træskabe, i træforede metalskabe eller i trækasser eller træforede kasser med tætsluttende låg, der kun må åbnes, når der indsættes eller udtages varer, jf. dog punkt 2.2.3.

2.3.8 Nytårsfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke sælges ved selvbetjening.

2.3.9 Salgssteder for konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke placeres i bygningers flugtveje eller adgangsveje.

2.3.10 I umiddelbar nærhed af salgsstedet skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én tryk-vandslukker eller én vandfyldt slangevinde.

2.3.11 I tilstødende lokaler, hvor der opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. punkt 2.3.5, skal der i umiddelbar nærhed af oplaget af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde.

2.3.12 Ordensreglerne i afsnit 2.10 skal overholdes.

*Der henvises i øvrigt til de generelle bestemmelser i afsnit 1.3 og 2.2 og ordensreglerne i afsnit 2.10.*



# Ansøgning om fyrværkeri

- Salgssted:
  - I det fri i tilknytning til butik
  - I det fri som midlertidig forretningssted
- Opbevaringssted:
  - I bygning - transportklassifikation 1.4G og 1.4S
  - I container - transportklassifikation 1.4G og 1.4S
  - I bygning - transportklassifikation 1.3G
  - I container - transportklassifikation 1.3G





## SIKKERHEDSSTYRELSEN

### Ansøgning om salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri transportklassificeret som 1.3G, 1.4G eller 1.4S i detailledet

Beredskabscenter Aalborg  
Forebyggende Afdeling  
Thomas Boss Gade 6  
Postboks 529  
9100 Aalborg

Vejledning - se bagsiden

<b>Ansvarlig for salg og opbevaring</b>			
Navn:		Titl.:	
Gade:	Nr.:	Postnr.:	By:

<b>Salgs- eller opbevaringsstedets adresse</b>			
Hos:		Titl.:	
Gade:	Nr.:	Postnr.:	By:

<b>Salgsperiode</b>
Salg af fyrværkeri starter den _____ (se i øvrigt vejledningens afsnit 3.)

<b>Beskrivelse af salgs- eller opbevaringsstedet</b>
Salgssted:  <input type="checkbox"/> I det fri i tilknytning til butik, jf. Tekniske Forskrifter afsnit 2.4 <input type="checkbox"/> I det fri som midlertidigt forretningssted, jf. Tekniske Forskrifter afsnit 2.9 samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regler herom.
Opbevaringssted:  <input type="checkbox"/> I bygning – transportklassifikation 1.4G eller 1.4S, jf. Tekniske Forskrifter afsnit 2.5 <input type="checkbox"/> I container – transportklassifikation 1.4G eller 1.4S, jf. Tekniske Forskrifter afsnit 2.6 <input type="checkbox"/> I bygning – transportklassifikation 1.3G, jf. Tekniske Forskrifter afsnit 2.7 <input type="checkbox"/> I container – transportklassifikation 1.3G, jf. Tekniske Forskrifter afsnit 2.8
Ansøgning om tilladelse til opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal med det fornødne tegningsmateriale, herunder eventuelle belægningsplaner, dokumentation fra en kompetent myndighed for godkendelse af transportklassifikationer af fyrværkeri og beskrivelse i 2 eksemplarer sendes til Beredskabscenter Aalborg.




### Erklæring

Den ansvarlige for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri erklærer herved, at ovenstående oplysninger er korrekte, at generelle bestemmelser i Tekniske Forskrifter afsnit 1.3 og 2.2 er overholdt og at personalet er instrueret i ordensreglerne, som anført i Tekniske Forskrifter, afsnit 2.10.

Dato:

Underskrift (navn ved elektronisk ansøgning):





Salg og opbevaring af fyrværkeri – Deres ansøgning af 20.12.2006

Beredskabsforvaltningen har modtaget Deres ansøgning om salg af konsumfyrværkeri i det fri, som midlertidigt forretningssted og om tilladelse til opbevaring af konsumfyrværkeri i containere på adressen [REDACTED]

Det skal meddeles at Deres ansøgning er omfattet af Forsvarsministeriets "Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler" med tilhørende "Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. § 5 i bekendtgørelsen.

Ansøgningen er endvidere omfattet af Sikkerhedsstyrelsens "Bekendtgørelse om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler". Der henvises særligt til § 12 - § 16.

**Ansøgning om tilladelse til placering af 1 container til udpakning af fyrværkeri-artikler kan ikke godkendes. Opbevaring af fyrværkeri i containere skal være i overensstemmelse med bestemmelserne tekniske forskrifter afsnit 2.8.**

På baggrund af, at bestemmelserne i ovenstående bekendtgørelser og forskrifter overholdes, skal der herved meddeles tilladelse til salg og opbevaring af konsumfyrværkeri som ansøgt. Opmærksomheden skal særligt henledes på bestemmelserne i afs. 2.2, 2.4, 2.8, 2.9 og 2.10 i tekniske forskrifter.

Der skal endvidere gøres særligt opmærksom på følgende forhold:

1. Tilladelsen er meddelt på baggrund af, at ansøger har indhentet grundejerens accept omkring benyttelse af areal til salg og opbevaring af fyrværkeri.
2. Ansøger og udlejer af grundarealet skal sikre, at salgsteltet og containere, hvori der opbevares fyrværkeri, placeres i en afstand fra virksomhed omfattet af "Tekniske forskrifter for korn- og foderstofvirksomheder" samt andre brandfarlige oplag, for hvilke der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, således at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel, jf. tekniske forskrifter pkt. 2.4.7 og pkt. 2.8.7.
3. Området inden for 10 meter fra salgsstedet må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering og lignende, jf. tekniske forskrifter pkt. 2.4.6.
4. Området inden for 10 meter fra container må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering og lignende, jf. tekniske forskrifter pkt. 2.8.10.

21. december 2006

Init: tss

Sagsnr: 205109

Åbningstider  
Man – ons 9 – 14  
Tor 9 – 17  
Fre 9 – 14



**BEREDSKABSCENTE  
AALBOR**

5. Det skal sikres, at pladsen er oplyst, hvis der håndteres fyrværkeri efter mørkets frembrud, jf. tekniske forskrifter pkt. 2.9.11.
6. Ansøgeren skal på stedet kunne dokumentere, at fyrværkeriprodukterne er godkendt i henhold til Sikkerhedsstyrelsens positivliste, ved fremvisning af fortegnelse over produkterne med godkendelsesnummer (BRS- eller SIK-nummer).
7. Ved enhver overdragelse af fyrværkeri skal det sikres, at der medfølger en generel sikkerhedsinformation affattet på dansk om forhold vedrørende håndtering og anvendelse af fyrværkeriet.
8. Personalet skal være grundigt instrueret i ordensreglerne og i brugen og placering af brandslukningsmateriel.
9. Nyårsfyrværkeri må kun forefindes i salgslokaler og på salgssteder i perioden 01.12.2006 til og med 31.12.2006.
10. Tilladelse til opbevaring af fyrværkeri i godkendt lagercontainer er gældende i perioden fra d. 24.11.2006 til og med d. 01.02.2007.
11. Tilladelsen er betinget af, at salgsstedet opfylder Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regler om midlertidige forretningssteder.

Der skal gøres opmærksom på, at ejeren eller en af denne udpeget daglig ansvarlige leder er ansvarlig for, at Beredskabsstyrelsens "Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler" og Sikkerhedsstyrelsens "Bekendtgørelse om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler" overholdes.

Det skal samtidig meddeles, at Beredskabsmyndigheden fører tilsyn af overdragelse af fyrværkeri jf. § 34 stk. 2 i Sikkerhedsstyrelsens "Bekendtgørelse om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler".

**BEREDSKABSCHEFEN I AALBORG, den 21.12.2006**



Jørgen Pedersen



Ansøgning om salg og opbevaring af fyrværkeri - Deres ansøgning af  
06.12.2006.

Beredskabsforvaltningen har modtaget Deres ansøgning om salg af 50 kg NEM fyrværkeri fra garage i varegård samt opbevaring af fyrværkeri i 6 stk. 20 fods containere med hver 25 kg NEM fyrværkeri, på adressen [REDACTED]


På baggrund af telefonsamtale d. 11.12.2006 omkring Deres indretning af salg og opbevaring af fyrværkeri har Beredskabsforvaltningen d. 12.12.2006 modtaget en oversigtstegning som viser salgs- og opbevaringssted.

Med henvisning til telefonsamtale d. 12.12.2006 oplyser De, at containere placeres direkte op ad bygning. Beredskabsforvaltningen kan i den anledning ikke meddele tilladelse til opbevaring af fyrværkeri som ansøgt, idet bestemmelser, jf. pkt. 2.6.6 og pkt. 2.8.7 i Beredskabsstyrelsens (nu Sikkerhedsstyrelsen) Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler af 11.11.2005 ikke er opfyldt.

Såfremt De fortsat ønsker at ansøge om tilladelse til salg af fyrværkeri i del fri i tilknytning til butik, bedes De fremsende en ny oversigtplan, hvor afstandsforhold i henhold til tekniske forskrifter afsnit 2.4 er anført.

Til orientering skal salg og håndtering af fyrværkeri i butik, jf. tekniske forskrifter afsnit 2.3, anmeldes til Beredskabsforvaltningen.

**BEREDSKABSCHEFEN I AALBORG KOMMUNE, d. 12.12.2006**

  
Jørgen Pedersen

12. december 2006

Sags nr.:  
204100  
Dok.nr.:  
1272002  
Init.: TSS

Åbningstider  
Man-ons 9-14  
Tor 9 - 17  
Fre 9 - 14

# Tilsyn





# Indsendte spørgsmål



# Mini-containerere

*Hvad hvis mini-container anvendes til opbevaring i butik?*

Hvis mini-container anvendes til opbevaring i detailledet gælder der de samme regler for opbevaring, som hvis fyrværkeriet ikke var placeret i en mini-container.

Dvs. at der i en butik max må opbevares 12,5 kg konsumfyrværkeri, dette gælder også når konsumfyrværkeri er anbragt i en mini container

I det tilstødende lokale må der opbevares 12,5 kg konsumfyrværkeri, såfremt der i lokalet ikke findes brandfarlige væsker eller F-gas dog kan der opbevares 25 kg konsumfyrværkeri, såfremt der i lokalet ikke findes brandfarlige væsker eller F-gas eller andet brandfarligt oplag. Dette gælder også når konsumfyrværkeri er anbragt i en mini container.



# Mini-containerere (forsat)

## *Opbevaring i mini-containerere?*

Hvis mini-containeren anvendes som oplagsemballage, skal Sikkerhedsstyrelsen præcisere, at de nævnte fyrværkeriartikler kun har transportklassificeringen 1.4S så længe de befinder sig i den lukkede minicontainer. Så snart minicontaineren åbnes og der tages en kasse med fyrværkeriartikler op, skal artiklerne befinde sig i en ny godkendt transportemballage (f.eks. UN-godkendt papkasse) og artiklerne vil da sandsynligvis være transportklassificeret som 1.4G eller 1.3G. Den aktuelle transportklassificering skal fremgå af emballagen. De resterende fyrværkeriartikler i minicontaineren vil stadig være transportklassificeret 1.4S, men kun såfremt minicontaineren lukkes efter forskrifterne igen.

Hvis fyrværkeriartikler i minicontainer anvendes i detailledet, er det fra detailledet oplyst, at de praktiske forhold omkring salget vil forholde sig således, at den langt overvejende del af salget foregår de 2 sidste dage op til nytår, hvor salgspersonalet vil stå i kø for at tage artikler op af minicontainerne. Praksis må derfor forventes at være således, at minicontainerne IKKE lukkes igen, efter at der er taget en kasse med fyrværkeriartikler op. Derfor vil det samlede oplag ikke være transportklassificeret som 1.4S, men som 1.4G eller 1.3G alt efter den enkelte artikels transportklassificering.



# Mini-containerere (forsat)

*Kan vi forbyde mini-containerere?*

Nej det kan vi ikke.



## Øvrige spørgsmål

Salg fra drivhus, er det et salgssted i det fri?

- Nej, det er salg fra en butik.

Kan der i forbindelse med midlertidig forretningssted i det fri opsættes karruseller?

- ja, hvis karrusellerne og boderne opsættes uden for indhegningen af det midlertidige forretningssted.



## Øvrige spørgsmål

Kan der sælges og opbevares fyrværkeri på skib ved kaj?

- Nej, ifølge Søfartsstyrelsens regler skal skibet være indret til transport fra farligt gods for at der kan opbevares fyrværkeri ombord. Og hvis skibet har farligt gods ombord må der kun være skibets besætning ombord, altså kan det ikke lade sig gøre at sælge og opbevare fyrværkeri om bord på et skib, da der også vil være andre personer om bord end skibets besætning.



# Bødestørrelser

## NEM-vægt

- $< 10$  kg                      5.000 kr
- $10 < 50$  kg                    7.000 kr
- $50 < 100$  kg                   20.000 kr
- $100 < 200$  kg                  50.000 kr
- $200 < 300$  kg                  100.000 kr
- $300 < 500$  kg                  200.000 kr
- $500$  kg  $<$                       300.000 kr



## Statistik for fyrværkeriaktiviteter 2007/2008

		Optælling	Total
Opbevaring, salg i detailhandel	kontrolbesøg/tilsyn		
	påbud/advarsler		
Opbevaring andre steder	kontrolbesøg/tilsyn		
	påbud/advarsler		
Anvendelse af fyrværkeri	kontrolbesøg/tilsyn		
	påbud/advarsler		
Udrykninger til brand/ulykker	nytår 2007/2008		
	i øvrigt i 2007		
Oplagstilladelser givet i 2007 (ikke detailhandel) <small>Kopi af oplagstilladelser bedes medsendt</small>			





?

