

MEDDELELSE
Elinstallationer
nr. 6/08

Juni 2008
RIE

**Bekendtgørelse om ændring af Stærkstrømsbekendtgørelsen
afsnit 6 Elektriske installationer (benævnt afsnit 6C)**

Sikkerhedsstyrelsen udgiver 1. juli 2008 Bekendtgørelse om ændring af Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 Elektriske installationer (benævnt afsnit 6C).

Ændringsbekendtgørelsen skal læses som et tillæg til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 6A og 6B.

Ændringsbekendtgørelsen indeholder regler for anvendelse af boligstikkontaktsystemer efter 5. udgave af Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 107-2-D1 Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. Del 2-D1: Særlige bestemmelser for danske systemer.

Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2008 med en overgangsperiode, således at de hidtidige bestemmelser i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 Elektriske Installationer må anvendes indtil 1. juli 2010. Reglerne for pindjordstikkontakter efter Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 107-2-D1, normblad DK 1-1c gælder uden overgangsordning.

Væsentlige krav og ændringer i forhold til SB afsnit 6:

1. Største tilladte mærkestrøm for kortslutningsbeskyttelse af stikkontakter iht. SB afsnit 107-2-D1 er reduceret, da det er hensigten på et tidspunkt at acceptere anvendelse af 1-fasede stikkontakttilsluttede apparater med et strømforbrug på op til 16 A. De tidligere største tilladte værdier for kortslutningsbeskyttelse ville have medført en forøget risiko for overbelastning af 10 A eller 13 A stikkontakter og tilledninger m.m.
2. Der skal altid vælges en stikprop eller anvendes en adapter, der overfører beskyttelsesjorden til et apparat af klasse I, hvis der er beskyttelsesjord i den faste stikkontakt. Undtagelsen til at udelade tilslutning af beskyttelseslederen til udsatte dele på transportable brugsgenstande i boliger gælder ikke for stikkontakter med pindjord.

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63
6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00
Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk
www.sikkerhedsstyrelsen.dk
CVR-nr. 27 40 31 23

**ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTERIET**

3. Stikkontakter med pindjord iht. SB afsnit 107-2-D1 skal enten være omfattet af beskyttelse ved automatisk afbrydelse ved hjælp af HPFI-afbryder eller beskyttelse ved separat strømkreds.
4. Regler for anvendelse af hospitalsstikkontakter.

Ændringsbekendtgørelsen sælges af Schultz (for Sikkerhedsstyrelsen).
