

Udtaget den: 1986-11-26

Udgået den: 1987-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 4/83

1982-12-10
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, § 26.2.4

Tilledninger

til

dykpumper og motorer for solafskærmninger

Ifølge stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 26.2.4, skal en tilledning normalt sluttes til den faste installation i det rum (respektive i det fri), hvor brugsgenstanden anvendes.

Elektricitetsrådet tillader imidlertid,

- at tilledningen for dykpumper føres gennem et beskyttende rør frem til en stikkontakt eller tavle, som er placeret i et andet rum,
- at tilledningen for motorer til udendørs anbragte solafskærmninger føres gennem et installationsrør til en dåse indvendig i bygningen.