



ELRÅD-MEDDELELSE

Installationer

nr. 5/02

ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Tlf. 33 73 20 00 Fax 33 73 20 99

Udvidelse af omfanget af tvungen kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler

Fra 1. juli 2002 udvides den årlige kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler, til også at omfatte Automatisk branddørlukningsanlæg, (ABDL-anlæg) og kontrol af panikbelysning.

Denne udvidelse af omfanget af kontrolordningen foretages for at undgå en overlapning af de kontrolforanstaltninger, der i henhold til Beredskabsstyrelsens Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler, § 7.1, skal foretages hvert 3. år af en autoriseret elinstallatør. Disse eftersyn bortfalder hermed og erstattes af denne udvidelse af omfanget af det årlige eftersyn.

Er der ABDL skal der årligt foretages:

- kontrol af centraludstyr
- kontrol af holdemagneter incl. udløsetryk i forbindelse med selvlukkende døre
- kontrol af røgdetektorer med en testgas
- kontrol af evt. mekaniske spærrebeslag på dobbeltdøre

Er der, Nødbelysning, skal der udover kontrol af udlamperne, også én gang årligt kontrolleres:

- at Panikbelysningen giver mindst 1 lux på gulvarealer i flugtveje og at panikbelysningen opretholdes i mindst 30 minutter, efter svigt af den normale strømforsyning til det område/lokale, hvor der er krav om panikbelysning fra de lokale bygningsmyndigheders side.

Denne Elråd-meddelelse er et supplement til nr. 6/00: Tvungen kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler.

Elsikkerhedsattesten og retningslinier for installationskontrol kan fås ved henvendelse til Elektricitetsrådet på telefon 33732000 eller gennem vores hjemmeside www.elraadet.dk.