

13/3 - 1974

Dåser og underlag for afbrydere og stikkontakter (§ 659 e\*)

Ved ELRÅD-meddelelse nr. 5/73 og ved tidligere artikler har rådet oplyst, at der i 1975 indføres krav om, at der bag alle afbrydere og stikkontakter, også når de indfældes i dørindfatninger, skal anvendes reglementerede dåser eller underlag, hvilket vil betyde, at træ ikke kan anvendes som dåse eller underlag.

På grund af det internationale arbejde med et nyt stikkontaktsystem og materiasituationen inden for plastindustrien meddeler rådet herved, at ovennævnte ændring foreløbig udskydes indtil 1. januar 1977.

---

\* Fra 1. april 1975: Afsnit 6, § 27.2.2