

Udtaget den: 1983-02-22

Udgået den: 1983-04-01

ELRÅD MEDDELELSE nr. 11/79

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

1979-08-08
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 10, § 17.1.2

Ekstrabeskyttelse
af
brugsgenstande og hjælpeapparater
i eller på tavler

I stærkstrømsreglementets afsnit 10 stilles der krav om ekstrabeskyttelse af brugsgenstande og hjælpeapparater i en række lokaliteter. På given foranledning meddeles, at der ikke kræves ekstrabeskyttelse af

- brugsgenstande og hjælpeapparater placeret i eller på tavler udført efter stærkstrømsreglementets afsnit 6, samt tilhørende tilslutningssteder, forudsat at disse er placeret i eller på tavlen (apparater og tilslutningssteder anses for at være en del af tavlen),
- elektricitetsmålere, uanset hvilken lokalitet de er placeret i.