

Udtaget den: 1979-01-01

Udgået den: 1979-01-15
ELRÅD MEDDELELSE nr. 5/73

14/3 - 1973

Dåser og underlag for afbrydere
og stikkontakter (§ 659 e)

Ved artikel med samme overskrift til de tekniske blade i juni 1969 meddelte elektricitetsrådet, at udeladelse af dåser og underlag kun tillades for afbrydere og stikkontakter til og med 10 A, der indfældes i dørindfatninger, og samtidig oplystes det, at der i 1975 indføres krav om, at der bag alle afbrydere og stikkontakter skal anvendes reglementerede dåser eller underlag.

Da der stadig forekommer tilfælde, hvor forskriftsmæssige dåser eller underlag er udeladt for afbrydere og stikkontakter indfældet i lette skillevægge, paneler, ledningskasser o. lign. skal rådet herved indskærpe, at der i alle sådanne tilfælde skal anvendes dåse eller underlag for montagematerialet i overensstemmelse med bestemmelsen i stærkstrømsreglementets § 659 e.