

Udgået den: 30 NOV. 1994

Udgået den: 01 JAN. 1995  
ELRAD MEDDELELSE 6/92

## ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon 33 11 65 82  
Telefax 33 91 19 50

1992-06-10  
Vedr. Stærkstrømsreglementet

### Anvendelse af 125 A forlængerled med pilotkontakt

Elektricitetsrådet vil acceptere, at forlængerledninger med nævnte materiel anvendes uden brug af pilotkontaktfunktionen.

Forudsætningerne for tilladelsen er, at

- 1) forlængerledningen tilsluttes i en stikkontakt med en afbryder foran, der kun betjener den pågældende stikkontakt.
- 2) stikpropper, der tilsluttes forlængerled, kun må udtages og indsættes, når forsyningen til forlængerleddet er afbrudt.
- 3) forlængerleddene ikke erstatter stikkontakter i den faste installation.

Baggrunden for tilladelsen er bl.a., at der ikke på det danske marked findes en egnet bøjelig ledning som muliggør anvendelse af pilotkontaktfunktionen.