

Udgået den: 5 DEC. 1995

Udgået den: 01 JAN. 1996

## ELEKTRICITETSRÅDET

ELRÅD MEDDELELSE 7/92

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon 33 11 65 82  
Telefax 33 91 19 50

1992-06-11  
Vedr. Stærkstrømsreglementet

### Ændringer

i

### Stærkstrømsreglementet

Med virkning fra 1. oktober 1992 er der foretaget følgende ændringer i Stærkstrømsreglementet:

#### Afsnit 5-1

- § 3.1 Det har hidtil været en forudsætning for at undvære driftsleder for et elproducerende anlæg til forsyning af egne lavspændingsinstallationer, at anlægget ikke kunne drives parallelt med det offentlige elforsyningsanlæg.

Der er nu indført en lempelse for UPS-anlæg til afbrydelsesfri forsyning (Uninterruptible Power Supply) med mærkeeffekt under 500 kW. Der kan herefter under omkobling mellem et sådant anlæg og det offentlige elforsyningsanlæg være paralleldrift i maks. 1 sekund, uden at dette medfører krav om driftsleder.

#### Afsnit 8 A

Der indføres et afsnit 8 A, Installation og anvendelse af materiel til lysbuesvejsning og lignende processer.

Afsnit 8 A erstatter § 4 i afsnit 8, Svejseanlæg, hvorefter § 4 udgår.