



MEDDELELSE

Elmateriel

nr. 11/04

August 2004
MFJ

Tilledning i transportable stikkontakter

I henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, § 521.8.3 ”må der i en stikprop eller en transportabel stikkontakt (forlængerled, tristikdåse m.v.) kun monteres én tilledning”.

Transportable stikkontakter kan være forsynet med styreledning ud over den ovenfor omtalte tilledning. Denne styreledning betragtes ikke som en tilledning.

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 107-1 og 107-2-D1 for boligstikkontakter gælder for dette materiel.

Opmærksomheden henledes på, at der er særlige krav, som ikke fremgår af Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 107-1 og 107-2-D1 for denne type materiel, f.eks. krav til afstande mellem dele med ekstra lav spænding (f.eks. SELV eller PELV) og dele med andre spændinger.

Som eksempel kan nævnes transportable stikkontakter, der styres via USB porten på en computer. For denne type materiel gælder, at det anses for at være sikkert, hvis det tillige opfylder relevante krav iht. EN 60950-1:2001 ”Sikkerhedsbestemmelser for databehandlingsudstyr”.

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63
6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00
Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk
www.sikkerhedsstyrelsen.dk
CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTERIET