

MEDDELELSE
Elinstallationer
nr. 2/06

Maj 2006
MVE

Afsnit 5
Drift af elforsyningsanlæg, sikring mod indkobling

I tidligere udgaver af Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg har det i forbindelse med arbejde på eller nær ved spændingsløse højspændingsanlæg under særlige omstændigheder været tilladt at sikre mod indkobling fra fjernkontrolanlægget.

Undtagelsen er ikke taget med i 2. og 3. udgave af afsnit 5, men proceduren har ikke givet anledning til problemer, og derfor tillades følgende ved sikring mod indkobling:

- Hvis man anvender fjernbetjente afbrydere, adskillere og jordsluttere, der er anbragt i serie og betjent i den nævnte rækkefølge, til frakobling og endepunktsjording, kan bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5; 6.4.3 punkt 3 opfyldes.
Tydelig markering/skiltning skal forefindes på fjernkontrollavlen eller dataskærmen.

Øvrige sikkerhedsprocedurer skal gennemføres som beskrevet i Stærkstrømsbekendtgørelsen.

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63
6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00
Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk
www.sikkerhedsstyrelsen.dk
CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET