

Udtaget den: 1984-11-28
Udgået den: 1985-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 11/81

1981-02-11
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, § 22

Ledninger på isolatorer i det fri

Ledninger på isolatorer i installationer i det fri skal udføres efter bestemmelserne for luftledninger i stærkstrømsreglementets afsnit 3, jf. afsnit 6, § 22.1.1.

I afsnit 3, 2. udgave, er der i § 25.1.1 indført en skærpelse af kravet om mindste ledertværsnit for kobberluftledninger på 16 mm².

Elektricitetsrådet meddeler herved tilladelse til, at der til luftledninger i installationer i det fri, bortset fra stikledninger, fortsat kan anvendes kobberledere med et ledertværsnit på mindst 10 mm².