

## ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

## ELRÅD MEDDELELSE nr. 6/82

1981-12-22  
Vedr. stærkstrømsreglementet

Ændringer  
af  
stærkstrømsreglementet

Ministeriet for offentlige arbejder har med gyldighed fra 1. april 1982 foretaget følgende ændringer af stærkstrømsreglementet:

Afsnit 2

- § 15 Bestemmelserne er ændret således, at advarselsskilte kræves udført efter DS 734.2 og DS 734.1.

Afsnit 3

- § 13.8 Bestemmelserne er ændret således, at advarselsskilte kræves udført efter DS 734.2 og 734.1, og der er samtidig foretaget en mindre rettelse af redaktionel karakter i § 17.4.2.  
§ 17.4  
§ 17.11  
§ 19.3  
Bilag 6

Afsnit 4

- § 4.2.1 Bestemmelserne er ændret således, at der vedrørende skiltning henvises til DS 734.2 og DS 734.1.

Afsnit 6

- § 13.1.4 Forklaringen er udvidet med en bemærkning vedrørende kædekobling af belysningsgenstande med ind- eller påbyggede stikkontakter (fra ELRÅD-meddelelse nr. 12/76).  
§ 13.3 Bestemmelserne er udvidet med en ny § 13.3.3, som foreskriver, at ledninger ikke må fastgøres til uvedkommende rørsystemer (fra ELRÅD-meddelelse nr. 12/77).  
§ 14.5.6 Der er indført en note, som nærmere forklarer, hvad der forstås ved en kørebane (fra ELRÅD-meddelelse nr. 17/75).  
§ 30.2.1 Bestemmelserne er udvidet med en note, der forklarer, hvorledes den krævede afbryder foran en brugsgenstand skal vælges.  
§ 31.3.1 Forklaringen er udvidet med en tydeliggørelse vedrørende det krævede antal stikkontakter i mindre køkkener i fritidshuse (fra ELRÅD-meddelelse nr. 12/75).

Afsnit 8

- § 6.3.1 Bestemmelsen er ændret således, at det tydeligt frem-

går, hvilke ledninger der skal anvendes i skjult installation i brændbare bygningsdele.

§ 6.4.3      Noten med henvisningen til afsnit 10 er flyttet fra § 6.4.4 til § 6.4.3.

Det kan i øvrigt nævnes, at bestemmelser (og eventuelle tilhørende figurer) vedrørende advarselsskilte i afsnit 5 vil blive ændret i overensstemmelse med DS 734.2 og DS 734.1 ved den igangværende generelle revision af dette afsnit.