

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 17/81

1981-03-25
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 3, § 32

Ændring

af

bestående lavspændingsluftledninger (netanlæg)

Efter stærkstrømsreglementets afsnit 3, § 32.1, må materiel, der ikke opfylder bestemmelserne i afsnittets §§ 23-26, ikke anvendes på ny, når ændring - såsom flytning eller ombygning - af en bestående ledningsstrækning foretages, og strækningen skal i øvrigt på alle punkter bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 3.

Med gyldighed fra 1. juli 1981 har ministeriet for offentlige arbejder udvidet ovennævnte § 32.1 med følgende:

Undtagelser:

1. Udskiftning af enkelte defekte master og af defekte dele i øvrigt med andre af tilsvarende type.
2. Indskydelse af enkelte master af samme type som anlæggets øvrige master.

Samtidig udgår nugældende undtagelse i § 32.1.