

MEDDELELSE Elinstallationer

nr. 3/09

(Erstatter Elinstallationer nr. 2/02)

Februar 2009

MVE

Forbudsskilte

I Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, 636.3 er der krav om tydelig markering med skilt, hvor der foretages adskillelse i forbindelse med arbejde på en installation.

Tilsvarende er der i afsnit 5, 'Drift af elforsyningsanlæg', i 6.2.3 og 6.4.3 krav om, at koblingsapparater, som ved en fejltagelse kan betjenes, tydeligt skal markeres med forbudsskilte med tekst om, at der arbejdes på den frakoblede anlægsdel.

Skiltene skal fremover være udformet efter reglerne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning nr. 518 af 17. juni 1994 bilag 3. Figur 1 og 2 viser et eksempel på, hvordan skiltene kan se ud.

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00

Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk

www.sikkerhedsstyrelsen.dk

CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG

ERHVERVSMINISTERIET



(Cirkel og gennemstregning SKAL være rød).