

Udgået den 22 NOV. 1989

Udgået den: 01 JAN. 1990

**ELEKTRICITETSRÅDET**

**Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82**

**ELRÅD MEDDELELSE nr. 5/86**

1986-01-08  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 10, § 15.1.2

**Jordklemmer**

**i**

**tavler**

Der findes på markedet særlige klemmer for samling af beskyttelsesledere. Klemmerne, der har grøn/gul isolation, er beregnet for montering på DIN-skinne, og de er således udformet, at klemmen ved monteringen sættes i forbindelse med DIN-skinne.

Ved anvendelse af sådanne klemmer i metalkapslede tavler kommer beskyttelseslederen herved via DIN-skinne og tavlens metalkonstruktion i ledende forbindelse med tavlens stel, og en fejl til tavlestel vil derfor kunne sætte beskyttelseslederen under farlig spænding, medmindre tavlen er ekstrabeskyttet.

De nævnte klemmer må derfor kun anvendes i tavler, der er omfattet af en ekstrabeskyttelse, herunder eksempelvis tavler hørende til maskiner og maskinanlæg.