

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon 33 11 65 82
Telefax 33 91 19 50

ELRÅD MEDDELELSE nr. 4/91

1990-11-07
Vedr. Stærkstrømsreglementet
afsnit 3, §§ 15 og 17.6

Brudsikre fag i højspændingsluftledninger

Med virkning fra 1. april 1991 er der foretaget følgende ændringer i Stærkstrømsreglementet:

Afsnit 3

- § 15 Bestemmelsen om, at isolationen i brudsikre fag udført med én isolatorkæde pr. ophæng skal kunne modstå 40 % større stødspænding end isolationen i de almindelige fag, gælder ikke længere ved driftsspændinger over 40 kV.

I stedet skal kæden ved disse driftsspændinger nu bestå af hængeisolatorer af kappe-bolt-typen, og isolationen skal kunne modstå mindst samme stødspænding som isolationen i de almindelige fag.

Der kan som hidtil anvendes hængeisolatorer i to eller flere kæder pr. ophæng, men det er præciseret, at brud i en enkelt isolator ikke må medføre risiko for totalt havari af hele isolatorarrangementet.

- § 17.6 Den indledende note om, hvad der forstås ved hovedlande-
veje, landeveje og kommuneveje, er ajourført.

§ 17.6.3 og

- § 17.6.4 Kravet om anvendelse af brudsikre fag over eller nær ved
hovedlandeveje er udvidet til også at omfatte almindelige
landeveje.