Tagensvej 137 · DK-2200 København N Telefon 35 86 86 86 · Telefax 35 86 86 87



6_≸TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr.: 1995-4163-779

Udgave:

1

Nr. 21/1980

Dato:

15.08.1995

Gyldig til

2000-12-31

Systembetegnelse:

IV-105

MÅLEANLÆG

Nedennævnte måleanlæg er herefter individuelt godkendt under systembetegnelsen IV - 105

Producent

Thorleif Nielsen A/S, Glostrup

Ansøger

Thorleif Nielsen A/S, Glostrup

Art

Dispenser med væskevolumenmåler med mekanisk tælleværk

Type

Ingen specificeret type Udmåling af flybrændstof

Anvendelse **Opstillingssted**

Air Total, Københavns Lufthavn, Kastrup

TS-nr.

Måler nr.

Køretøj nr.

48740

8349

Dispenser F656

1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet

minimum: 500 l/min

maksimum:

2000 I/min

Mindste verificerede udmåling

500 liter

Litertæller, kapacitet Tælleværk deling

99.999,9 liter

0,1 liter

Totaltæller, kapacitet

99,999,999 liter

liter

deling

+0,5 %

Verifikationstolerance

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation

Årligt, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes

nøjagtighed

Paskrifter

Skalaplade:

Liter og Total

Verifikationsskilt:

Til flybrændstof, TS-nr..

Fabr. nr.

min..... I/min, max.... I/min,

Verifikationen gælder kun udmåling over liter.

Plombering

Uændret fra før

3. KONSTRUKTION

Komponentliste	Fabrikat	Туре	Bemærkninger
Luftudskiller	Faudi	FW6-T-4-10	2000 l/m. Også vandudsk.
Måleorgan	Satam	ZC 17 80/150	
Tælleværk	Veeder-Root	RC 7887 T	
Totaltæller	BMS		

Opbygning iøvrigt som vist på næste side


4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr.:

P. Claudi Johansen

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.



NR.	TYPE	BEMÆRKNING
1	Zenith	4" hydraul, indtag
3	CDB, type CB/BS 75	o75 x 18 m slange
6	ventil U711016	ø 80 butterfly, manuel
7	OLAER IBV 20x16	hydraul, akkumulator
8	ventil U711020	ø100 butterfly, manuel
9	filter/luftudskiller, se s. 1	kval. API 1581, gr. II type C
10	Satam XAD 20/150	luftudtag
11	Titan CC40	flow indikator
15	måler, se side 1	150 m ³ / h
16	Zenith ventil	4", for regulering
17 .	Renus 540 K 80 ventil	kugle- o80
19	CDB, type CB/BS 63	o63 x 4,5 m slange
20	Zenith, B02.63.202	o65 lynkobling
21 .	Zenith, L01F63.202	o65 hydraul, kobling
22	hydraul, loftebord	1550 x 860
24	CDB, type CB/BS 50	o50 x 25 m slange
27	Pont à Mousson	Venturi
29	Titan, 150 liter tank	rekuperator
33	Jaeger	niveaumåler
34	sikkerhedsventil	automatisk, 0,5 bar
35	sikkerhedsventil	termisk, 3 bar
36	S.N.Corset, KCV2N KRE	vandindikator
39	Titan, tromle+elkabel	for elektrisk jording
40	Carter, 43046+43108-2	o65 lynkobling
43	dodemandsknap	pedal