



# Temadag for Beredskaberne 2016

## Dagens program

- 09:30 Velkomst og morgenmad
- 10:00 Gennemgang af reglerne for salg og opbevaring af fyrværkeri v/Pernille Enoch
- 12:00 Frokost
- 13:00 Blanketter v/Niels Chr. Sørensen
- 14:15 Kaffe med sødt
- 14:30 Opsamling og afrunding v/Pernille Enoch



# Fyrværkeri i detailleddet

Pernille Enoch  
pep@sik.dk

# Program



Salgs- og anvendelse perioder



Anmeldelse og ansøgning



Salgssteder



Opbevaring



Ordensregler

# Hvem må sælge fyrværkeri

**Alle**

Ingen begrænsninger på  
antal salgssteder

# Opbevaring og salgs perioder



Fra den 24. november til den 14. december  
*På lager i detaileddet*



Fra den 15. december til den 31. december  
*I butikken / salgstelt og på lageret*



Fra den 1. januar til den 1. februar  
*På lager i detaileddet*



Fra den 2. februar til den 23. november  
*Ved grossist / importør*



# Anvendelse periode

27. december – 1. januar



# Anmeldelser og ansøgninger





# Anmeldelse

## Salgssted i butik

Bek. 1424 § 13 stk. 3

Anmeldelse skal indsendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage før opbevaringen påbegyndes.

# Tilladelse

- **Bek. 1424 § 13 stk. 1**  
Fyrværkeri må ikke opbevares uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
- **Bek. 1424 § 15 stk. 1**  
Ansøgningen om tilladelse, skal være vedlagt det fornødne tegningsmateriale, en beskrivelse af virksomhedens arbejdsmæssige rutiner og af opbevaringsforholdene.
- **Bek. 1424 § 63**  
Mulighed for at indhente oplysninger fra kriminalregistret.

# Kvitteringsskrivelse

Kommunalbestyrelsen sender hurtigst muligt kvittering for modtagelse af en ansøgning om tilladelse til opbevaring efter § 13 stk. 1. (§ 62 stk. 1)

Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

- Oplysninger om klagemulighed
- Der træffes en afgørelse senest 1 måned efter modtagelse af ansøgning og fuldstændig dokumentation
- Fristen kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger til det. Kommunalbestyrelsen skal inden udløbet af fristen begrunde forlængelsen overfor ansøgeren og oplyse en ny frist for, hvornår afgørelsen vil blive truffet.
- Selvom kommunalbestyrelsen ikke svarer indenfor svarfristen, kan ansøger ikke betragte tilladelsen som givet.

## Sanktionsmuligheder

### I kan anvende bek. 1424 § 75

- Ved manglende tilladelse punkt 3
- Ved manglende anmeldelse punkt 18
- Ved for sent anmeldelse punkt 18

Kan straffes med bøde (politianmeldelse)

# Salgssteder



# Opbygning af de Tekniske forskrifter

Afsnit 1  
Generelle bestemmelser

Afsnit 2  
Detaileddet

Afsnit 3  
Anden opbevaring  
1.4G og 1.4S

Afsnit 6  
Læsning og losning

Afsnit 4  
Anden opbevaring  
1.3G

Afsnit 7  
Ordensreglerne

Afsnit 5  
Anden opbevaring  
1.1G

## Afsnit 2 Detailleddet

### Afsnit 2.2 Butikker

### Afsnit 2.1 Generelle bestemmelser

**Afsnit 2.3**  
Indretning og placering af  
salgssted i det fri i  
tilknytning til butik

### Afsnit 2.10 Ordensregler

**Afsnit 2.9**  
Indretning og placering af  
pladser, hvor der sælgers  
og opbevares fyrværkeri

**Afsnit 2.5**  
Opbevaring af  
helårsfyrværkeri i bygning

**Afsnit 2.7**  
Opbevaring af  
konsumfyrværkeri i  
bygning

**Afsnit 2.4**  
Opbevaring i container af  
indtil 50 kg NEM fyrværkeri  
i tilknytning til butikken  
eller salgssted i det fri

**Afsnit 2.6**  
Opbevaring af  
helårsfyrværkeri i container

**Afsnit 2.8**  
Opbevaring af  
konsumfyrværkeri i  
container




# Typer af salgssteder




# Indretning af butik



# Indretning af salgssted i det fri



# Salgssted i det fri



# Opbevaring af fyrværkeri

Container




Bygning



# Opbevaring i container


- 50 kg NEM konsumfyrværkeri i tilknytning til butikken eller salgsstedet i det fri
  - Ingen krav til udslyngningsgitter
  - Ingen krav til sprinkler
- 500 kg NEM helårsfyrværkeri (højest 250 kg NEM 1.4G og 1.3G)
- 380/190 kg NEM konsumfyrværkeri
  - Fast krav om udslyngningsgitter
  - Fast krav om sprinkler

# Container med 50 kg NEM





# Container med 380 kg NEM



# Ordensregler

- På opbevaringssteder, hvor der sker udtagning af artikler fra anbrudte kolli, må der højst forefindes ét anbrudt kolli af hver af de fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler, som forhandles i butikken eller på salgsstedet. Kolli skal være lukket, når der ikke udtages varer.



# Emballage

Findes ofte i ikke godkendte kasser og skal derfor pakkes om.



## Håndtering af fyrværkeri

- Ved enhver opbevaring af fyrværkeri, skal der udvises forsigtighed
- På opbevaringssteder må der kun opbevares fyrværkeri.
- Opbevaringssteder skal holdes aflukkede, når der ikke indsættes og eller udtages varer.



# Spørgsmål

# Afskydninger

	Uden for sæson	Nytårssæson
Fyrværkeri kat. 1, 2 og dele af 3.	<p>Fest- og scenefyrværkere</p> <p>Kræver ikke tilladelse men anmeldelse</p>	<p>Alle</p> <p>Kræver ikke tilladelse men anmeldelse hvis erhvervsmæssig brug</p>
T1, T2, dele af kat. 3 og kat. 4	<p>Fest- og scenefyrværkere</p> <p>Kræver tilladelse</p>	<p>Fest- og scenefyrværkere</p> <p>Kræver tilladelse</p>