

Udtaget den: 1983-02-22

Udgået den: 1983-04-01

**ELEKTRICITETSRÅDET**

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

**ELRÅD MEDDELELSE nr. 3/82**

1981-12-09  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 10, § 17  
Erstatter nr. 18/80

**Ekstrabeskyttelse**

**i**

**køkkener, kogenicher,  
grovkøkkener, bryggerser o.l.  
hørende til boliger**

I ELRÅD-meddelelse nr. 18/80 angående ekstrabeskyttelse i køkkener, kogenicher, grovkøkkener, bryggerser o.l. hørende til boliger er der meddelt tilladelse til, at de i handelen værende brugsgenstande, som ikke har en jordklemme (beskyttelsesklemme eller beskyttelseskontakt), kan installeres indtil 1. januar 1982.

Da det stadig er tilladt at sælge sådanne brugsgenstande, der har tilledning med tobenet stikprop (f.eks. Schukostikprop), gives der herved tilladelse til at tilslutte disse brugsgenstande til stikkontakter i ovennævnte lokaliteter indtil 1. januar 1983.

Tilladelsen gælder således kun enfasede stikkontakttilsluttede apparater og ikke flerfasede apparater eller apparater, der tilsluttes fast.