

Udtaget den: 1983-11-18

Udgået den: 1984-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 12/83

1983-04-22
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, § 29.3.4
afsnit 116 A, § 22

Belastning
af
sikringsmateriel

Den 1. januar 1980 blev der i stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 29.3.4, indført en bestemmelse om, at visse smeltesikringer med mærkestrøm 50 A og derover ikke måtte anvendes ved periodevis langvarig eller konstant belastning, som var større end 80 % af sikringens mærkestrøm.

Baggrunden for ændringen var, at det i en række tilfælde havde vist sig, at visse typer sikringsmateriel ikke kunne tåle langvarig belastning med en belastningsstrøm nær mærkestrømmen.

Efter at ministeriet for offentlige arbejder med gyldighed fra 1. januar 1984 har indført følgende bestemmelse i stærkstrømsreglementets afsnit 116 A, § 22:

d. Tilføjelse:

For sikringspropper af type D02 med mærkestrøm på 50 A og 63 A skal kontakterne være beskyttet ved forsølvning,

udgår stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 29.3.4, med virkning fra samme dato.