

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

1978-03-08
Vedr. stærkstrømsreglementet

Elektriske installationer i kassediske

På given foranledning meddeles det herved, at installationen i kassediske skal følge bestemmelserne for fast installation.

Dette medfører, at den interne installation skal udføres med installationskabler, installationsledninger i rør, rørtråd eller ledningskanalsystemer, og at de interne ledninger skal være fastgjort på forskriftsmæssig måde.

Stikkontakterne skal være Ⓢ-mærket og forsynet med foransiddende afbrydere, og der må f. eks. ikke anvendes stikkontakter efter "Schuko"-systemet.

Fodkontakterne er registreringspligtigt elektrisk materiel, og de kan være stikkontakttilsluttet med specialstikkontakt uden afbryder.

Hvis eventuelle smeltesikringer eller tilbagestillingsknapper på automatiske overstrømsafbrydere er anbragt bag dæksler, skal dækslerne være forsynet med lukke, der kan betjenes uden brug af værktøj.

Det er tilladt at forbinde installationen i kassediske med en bøjelig kappeledning til en stikkontakt eller en kontaktskinne i den faste installation.

Stikkontakter i den faste installation for tilslutning af kassediske skal være af en sådan udformning, at der sikres faseret forbindelse.