

Udtaget den: 1983-02-22

Udtaget den: 1983-04-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 18/81

1981-03-27
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, § 30.4.1

Enpolede afbrydere

Ministeriet for offentlige arbejder har med gyldighed fra 1. juli 1981 ændret stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 30.4.1, således, at der til hovedreglen om, at enpolede afbrydere og omskiftere ikke må anbringes i jordforbundne driftsledninger (nulledere), er tilføjet følgende undtagelse:

I styrekredse for temperaturregulering i elektriske rumopvarmningsanlæg kan enpolede afbrydere anbringes i jordforbundne driftsledninger (nulledere).