

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

Udtaget den: 1983-11-18
Udtaget den: 1984-01-01
ELRÅD MEDDELELSE nr. 10/80

1980-03-05

Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 3, §§ 8.1.1, 10 og 11

Stærkstrømsreglementet af 1962

afsnit 3

2. udgave

Afsnit 3, 2. udgave, træder i kraft den 1. juli 1980. I denne anledning meddeles følgende:

Overgangsbestemmelser.

Af praktiske grunde tillades mastekonstruktioner for højspændingsluftledninger for over 40 kV, der er dimensioneret efter 1. udgave af afsnit 3, opstillet indtil den 1. juli 1983, forudsat at det pågældende anlæg (incl. mastekonstruktionerne) er færdigprojekteret senest den 1. juli 1981.

Bestemmelse med tilbagevirkende kraft.

Da ledere af kobber med tværsnit under 25 mm² har vist sig uegnede til højspændingsluftledninger, navnlig under isslag og kraftige vindpåvirkninger, er 25 mm² fastsat som mindste tilladte kobberværsnit til nye højspændingsluftledninger fra den 1. juli 1980 (ovennævnte ikrafttrædelsesdato), jf. tabellen i § 8.1.1 i afsnittets 2. udgave, og forhåndenværende højspændingsledere med kobberværsnit under 25 mm² skal være udskiftet med forskriftsmæssigt lederværsnit senest den 1. juli 1986.