



Kontrol i detaileddet

Hans Larsen
Brandinspektør / Områdeleder BYG.
1. og 3. oktober 2012



Hvad gør vi fra kommunens side for at få et sikkert nytår i forbindelse med oplag og salg af konsumfyrværkeri.

- Statistik
- Ansøgninger – Tilladelser – Anmeldelser
- Folder.
- Eftersyn af fyrværkeri.
- Typiske fejl.

Sikkerhedsstyrelsens fyrværkeristatistik for hele landet 2010.

		Total	Genm.
Opbevaring, salg i detailhandel	antal salgssteder	1804	
	kontrolbesøg/tilsyn	1357	16
	påbud/advarsler	424	5
Opbevaring andre steder	antal salgssteder	131	
	kontrolbesøg/tilsyn	98	1,13
	påbud/advarsler	32	0,37
Anvendelse af fyrværkeri	antal ansøgninger	511	
	kontrolbesøg/tilsyn	113	1,30
	påbud/advarsler	13	0,15
Udrykninger til brand/ulykker	nytår 2009/2010	144	1,66
	2009	101	1,16
Svar procent pr. 01/05 2010		90%	

Fyrværkeristatistik KB

	2007	2008	2009	2010	2011
Samlet antal fyrværkerisager	233	271	272	287	269
Fyrværkeritilladelser for festfyrværkeri	33	44	34	24	29
Antal arrangementer for festfyrværkeri	58	50	38	38	42
Fyrværkeritilladelser for scenefyrværkeri	37	58	56	52	59
Tilladelser til andre pyrotekniske artikler	20	15	5	3	8
Sager for oplag i containere vedr. nytårsfyrværkeri	8	9	10	12	11
Sager for salgssteder i det fri vedr. nytårsfyrværkeri	17	16	19	27	23
Sager vedr. anmeldelse fra oplag/salg i detaileddet, konsumfyrværkeri	81	83	95	111	116
Sager vedr. anmeldelse fra oplag/salg i detaileddet, helårsfyrværkeri		3	8	2	0
Eftersyn af containere (Steder fra en til 9 containere)	16	18	16	11	11
Eftersyn af salgssteder i det fri	17	16	19	23	23
Eftersyn af butikker, der har anmeldt fyrværkerioplag/salg	70	71	85	32	102
Politianmeldelser	7	12	7	4	4
Eftersyn af festfyrværkeri	4	3	4	2	4
Eftersyn af scenefyrværkeri	10	5	4	6	4

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN
Forebyggelse og Indsats
Bag Rådhuset 3 - 1550 København V.



Anmeldelse af oplag og salg af fyrværkeri

gældende for oplag op til 12,5 / 25 kg NEM og 12,5 kg NEM på salgssted.

Salgs- og oplagsstedets adresse.

Navn:			Tlf.:
Adresse:			By:
Nr.:	Post nr.:		

Ansvarlig for salg og oplag.

Navn:			Tlf.:
Adresse:			By:
Nr.:	Post nr.:		

Salgsperiode.

Salg af konsumfyrværkeri starter den (tidligst den 1. december).

Beskrivelse af salgs- og oplagssted.

Oplagets vægt.

På salgsstedet kg NEM

På oplagsstedet kg NEM

Oplagsrummets anvendelse (jf. Økonomi- og Erhvervsministeriets (Sikkerhedsstyrelsens) bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009, § 21):

- ☐ Udelukkende til konsumfyrværkeri
☐ Både til lagerrum og konsumfyrværkeri
☐ Andet:

Krav til indretning af salgs- og opbevaringssted kan findes i Økonomi- og Erhvervsministeriets (Sikkerhedsstyrelsens) Bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009, (se vejledningen side 2).

Erklæring:

Den ansvarlige for salg og oplag af fyrværkeri erklærer herved, at ovenstående oplysninger er korrekte og at personalet er instrueret i ordensreglerne, som anført i Bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009, bilag 1, Tekniske Forskrifter, kapitel 2.9.

Dato: Underskrift (navn ved elektronisk ansøgning):

**SALG AF KONSUMFYRVÆRKER
FRA ANMELDESESPLOIGTIG
BUTIK**



Københavns Brandvæsen
Forebyggelse og Indsats

Bag Rådhuset 3
1550 København V

Telefon 33 66 33 66
www.brand.kk.dk



En virksomhed i
Københavns Kommune

Oplag- og salg af fyrværkeri.

Vær opmærksom på følgende typiske påtaler som brandvæsenet har konstaterede ved de sidste års eftersyn:

1) Har ikke styr på mængden af fyrværkeri.

Der må maksimalt være 12 1/2 kg NEM på salgsstedet og maks. 12 1/2 / 25 kg NEM i lagerrum med lukket dør mellem lager og salgssted i butikken. [Se side 5 i vedlagte folder.](#)

2) Har ikke brandmateriel eller det rigtige brandmateriel.

Det skal være håndsprøjtebatteri, 9 liter trykvandslukker eller vandfyldt slangevinde. [Se side 7 i vedlagte folder.](#)

3) Manglende / forkert skiltning.

På indgangsdøren til butikken og på døren til oplagsrummet skal der opsættes skilte med følgende tekster: "Farligt fyrværkeri" og "Tobaksrygning og brug af åben ild forbudt". Ved salgsstedet skal der desuden være opsat et skilt med oplysning om, at fyrværkeri kun må sælges til personer over 18 år. [Se side 9 i vedlagte folder.](#)

4) Udstillede fyrværkeriartikler følger ikke reglerne.

De udstillede artikler må under ingen omstændigheder indeholde krudt, men skal udgøres af attrapper. Det skal desuden tydeligt fremgå af udstillingen, at det er attrapper. [Se side 11 i vedlagte folder.](#)

5) Opbevaring af fyrværkeri ved salgssted og i oplagsrum følger ikke reglerne.

Fyrværkeriet skal opbevares i lukkede kasser. Der må kun åbnes én kasse med hver artikel ad gangen. Efter man har taget en artikel op af kassen, skal flapperne på kassen lukkes ned igen, så fyrværkeriet er beskyttet mod gnister, hvis der skulle opstå brand i nærliggende effekter. [Se side 10 i vedlagte folder.](#)

6) Der mangler foldere og brugsanvisninger.

Du skal udlevere en folder med "De 6 gode råd" vedrørende brug og håndtering af fyrværkeri til alle kunder, der køber fyrværkeri. Du skal desuden udlevere en brugsanvisning til fyrværkeriet, hvis ikke den allerede er påtrykt den enkelte artikel. Hvis der ikke er påtrykt brugsanvisning og den ikke er vedlagt i form af en papirseddel, skal du kontakte din fyrværkerigrossist eller producenten. [Se side 12 og 13 i vedlagte folder.](#)



Opmærksomheden henledes på, at ovenstående forhold og retningslinjerne i vedlagte folder ikke fritager nogen for at følge eller leve op til reglerne i bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009, bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.



Eftersyn af fyrværkeri.

Eftersyn af fest- og scenefyrværkeri.

Eftersyn af fyrværkerioplæg (professionelt).

Eftersyn af oplæg i containere samt salgssteder i det fri.

Eftersyn af fyrværkeri i de "små" butikker .

Forebyggelse og indsats
Bag Rådhuset 3
1550 København V

**KØBENHAVNS
BRANDVÆSEN**
Kontrolskema for opbevaring og salg af fyrværkeri i butik der er anmeldelses pligtig:

Matr.nr.:	Emne:	Forretningsadresse:	
		Objektets beliggenhed:	
Kontaktperson / daglig leder:		For objektet deltog:	
		Eftersyn foretaget af:	Dato:

På salgsstedet i butik (maks. 12,5 kg NEM):

Instruktion af personale:

<input type="checkbox"/>	Er personalet instrueret i ordensreglerne?	
<input type="checkbox"/>	Ved personalet, hvor brandslukningsmateriellet er placeret?	
<input type="checkbox"/>	Er personalet instrueret i, hvorledes brandslukningsmateriellet virker?	
<input type="checkbox"/>	Er personalet instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet?	
<input type="checkbox"/>	Er der udlevering af lovpligtige vejledninger og sikkerhedsinformation (§28).	

Indretning og opbevaring:

<input type="checkbox"/>	Er salgsstedet placeret i flugtvej eller adgangsvej (skal i så fald flyttes)	
<input type="checkbox"/>	Er der placeret slukningsmateriel på et synligt sted nær salgsstedet.	
<input type="checkbox"/>	Består udstillingen af attrapper.	
<input type="checkbox"/>	Er fyrværkeriet placeret i lukkede kasser?	
<input type="checkbox"/>	Hvor meget fyrværkeri er der på salgsstedet?	_____ kg NEM
<input type="checkbox"/>	Er fyrværkeri, der må sælges ved selvbetjening, placeret de foreskrevne 5 meter fra salgsstedet?	
<input type="checkbox"/>	Er døren til det tilstødende lagerlokale lukket?	



Skiltning:

<input type="checkbox"/>	Er der opsat de påkrævede skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild?	
<input type="checkbox"/>	Er placeringen af brandslukningsmateriel markeret ved skiltning.	

Tilstødende lager (maks. 25 kg NEM):

Opbevaring i det tilstødende lager

<input type="checkbox"/>	Er fyrværkeriet opbevaret i lukkede kasser?	
<input type="checkbox"/>	Er der mere end et <u>anbrudt</u> kolli af hver fyrværkeriartikel der forhandles.	
<input type="checkbox"/>	Hvor meget fyrværkeri er der på lageret?	_____ kg NEM
<input type="checkbox"/>	Er der placeret brandslukningsmateriel et synligt sted nær oplaget?	
<input type="checkbox"/>	Er fyrværkeriet stablet i overensstemmelse med TF. i <u>bekendtgørelsen pkt. 2.9.2</u> (stablingshøjden må ikke overstige 2 meter).	
<input type="checkbox"/>	Er opbevaringsstedet rent og ryddeligt?	
<input type="checkbox"/>	Er døren til lageret lukket?	
<input type="checkbox"/>	Er flugtvejene frie og ryddelige i hele deres brede?	

Skiltning:

<input type="checkbox"/>	Er der opsat de fornødne skilte med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild	
<input type="checkbox"/>	Er placering af brandslukningsmateriel markeret ved skiltning.	















