



1. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 2000-7053-1535		Nr.: 2002-7053-1704										
		Udgave: 1										
		Dato: 2002-02-27										
Gyldig til 2002-12-06	Systembetegnelse: TS ^{27.01} ₁₁₃											
<p>Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.</p> <p>VOLUMENMÅLERUNDERPART</p> <table><tr><td>Producent</td><td>Kamstrup A/S</td></tr><tr><td>Ansøger</td><td>Kamstrup A/S</td></tr><tr><td>Art</td><td>Volumenmålerunderpart</td></tr><tr><td>Type</td><td>ULTRAFLOW 65 S/R</td></tr><tr><td>Anvendelse</td><td>Som volumenstrømsgiver til måling af fjernvarme iht. OIML R75</td></tr></table> <p>Volumenmålerunderparten er herefter godkendt som nedenfor anført.</p> <p>1. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER</p> <p>Verifikationspunkterne kan vælges som enten de i MDIR 27.01-01 udgave 4 af 7. juni 1994 anførte eller</p> <p>som de i DS/EN 1434 part 5, clause 5.1 anførte.</p> <p>Ved valget af verifikationspunkter bemærkes, at MDIR 27.01-01 via reference til såvel DS 2340 samt OIML R75 kræver en vandtemperatur på nominelt 40°C, mens DS/EN 1434 kræver 50°C.</p>			Producent	Kamstrup A/S	Ansøger	Kamstrup A/S	Art	Volumenmålerunderpart	Type	ULTRAFLOW 65 S/R	Anvendelse	Som volumenstrømsgiver til måling af fjernvarme iht. OIML R75
Producent	Kamstrup A/S											
Ansøger	Kamstrup A/S											
Art	Volumenmålerunderpart											
Type	ULTRAFLOW 65 S/R											
Anvendelse	Som volumenstrømsgiver til måling af fjernvarme iht. OIML R75											
BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.												

**2. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
Nr. 2000-7053-1535**

Side: 2 af 2
Nr.: 2002-7053-1704
Systembetegnelse TS ^{27.01}₁₁₃

Såfremt der anvendes verifikationspunkter som anført i DS/EN 1434 er tolerancekravene som anført i tabel nedenfor.

Verifikationspunkter	$Q_s \leq 3 \text{ m}^3/\text{h}$	$Q_s > 3 \text{ m}^3/\text{h}$
Q_s ⁻⁰ / _{-10%}	$\pm 3\%$	$\pm 3\%$
$0,1 \cdot Q_s$ ^{+10%} / ₋₀	$\pm 3\%$	$\pm 3\%$
Q_i ^{+10%} / ₋₀	$\pm 5\%$	$\pm 3\%$
Vandtemperatur	$50^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$	

2. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 2002-7053-1704.

DELTA typeprøvningsrapport DANAK-195153, projekt K286128 dateret 2000-07-19.

Keld Palner Jacobsen