

ELEKTRICITETSRÅDET

**Gothersgade 160
1123 København K
Telefon 33 11 65 82
Telefax 33 91 19 50**

ELRÅD MEDDELELSE nr. 6/90

1990-03-29
Vedr. Stærkstrømsreglementet
afsnit 6, § 31.3.1

Antal stikkontakter i boliger for bofællesskaber

Elektricitetsrådet har haft en del forespørgsler om, hvor mange stikkontakter der skal være i boliger for bofællesskaber, herunder hvor handi-cappede bor sammen i et kollektiv, samt om køkkenet til disse skal sidestilles med et privat køkken.

Elektricitetsrådet meddeler herved, at alle rum (beboelsesrum, entreer, gange, køkkener, grovkøkkener, bryggerser og hobbyrum m.m.) i bofællesskaber, som i brug svarer til rum i almindelige boliger, henregnes til boliger. Antallet af stikkontakter fremgår af Stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 31.3.1.