

Stærkstrømsreglementet af 1962.

Afdeling B, afsnit 8. 2. udgave

---

Ovennævnte 2. udgave træder i kraft den 1. april 1975. Da nye bestemmelser og ændringer i forhold til 1. udgave ikke er markeret i margenen, således som det sker ved udsendelse af erstatningsblade, gives der nedenfor en oversigt over de væsentligste ændringer og nye bestemmelser, idet bemærkes, at mindre ændringer, redaktionelle ændringer og ændringer af opstillingsmæssig art ikke er medtaget.

§

- 4.2.6 De anførte tomgangsspændinger for svejseanlæg er i overensstemmelse med international rekommandation.
- 6.2.1 For ledninger i synlig installation for nødbelysningsanlæg er tilføjet "mineraliserede kabler" og "særlige varmebestandige installationsledninger i stålør".
- 6.4.2 Sikkerhedslamper, hvorved forstås en lampe med indbygget batteri, er medtaget i bestemmelserne.
- 6.4.3 I denne bestemmelse er sikkerhedslamper undtaget.
- 7 Bestemmelserne for midlertidige installationer er ændret.
- 7.1.1 Bestemmelserne gælder ikke for campingpladser.
- 7.1.2 Der er ikke forbud imod midlertidige installationer i brandfarlige lokaliteter, f. eks. på byggepladser.
- 7.3.1 Der er indført visse nye kabeltyper for midlertidige installationer.
- 7.6.1 Stikkontakter skal fremtidig være i stænkstæt udførelse og være anbragt efter visse anførte retningslinier.
- 12 Maskiner og maskinanlæg. Der henvises til nye bestemmelser i afdeling C, afsnit 15, 1. udgave, som vil foreligge om kort tid. Samtidig træder bilag 602 i 1. udgave af afsnit 6 ud af kraft.