



Indberetning af elulykker og elbrande i forbindelse med forsyningsanlæg

Driftslederen for et elforsyningsanlæg skal ifølge bekendtgørelse nr. 177 af 20. marts 1995 om administration af Stærkstrømsloven, § 3, stk. 2, **straks indberette** alle ulykker af elektrisk karakter, som har forbindelse med anlægget, til Elektricitetsrådet. Foruden personulykker skal brande og eksplosioner i anlæggene også indberettes.

Elektricitetsrådet har igennem det seneste år konstateret meget sene eller helt manglende indberetninger af disse ulykker og brande, og har derfor fundet det nødvendigt at præcisere fortolkningen af § 3, stk. 2, i administrative bestemmelser.

For at kunne forbedre procedurer og krav i forbindelse med udførelse og drift af elforsyningsanlæg, og for at forhindre elulykker og elbrande ønsker Elektricitetsrådet i visse tilfælde at foretage en nærmere undersøgelse, for at klarlægge de nærmere omstændigheder ved og finde den mulige årsag til ulykken eller branden. Det er af afgørende betydning for undersøgelsens resultat, at undersøgelsen bliver gennemført så hurtigt som muligt efter at ulykken eller branden er sket.

Når driftslederen får kendskab til en alvorlig elulykke eller brand, som har forbindelse med hans anlæg, skal han derfor straks (samme dag) meddele dette telefonisk til Elektricitetsrådet. Sker ulykken eller branden udenfor normal arbejdstid, skal driftslederen den førstkomende arbejdsdag give Elektricitetsrådet telefonisk meddelelse herom.

Driftslederen skal for **alle** elulykker og elbrande **inden 9 arbejdsdage** indsende en skriftlig indberetning til Elektricitetsrådet. Indberetningen skal, jf. § 3 stk. 2, indeholde alle de oplysninger, der kan have betydning for at vurdere årsagen til ulykken, branden eller eksplosionen.

Elulykker er enhver hændelse, hvor elektrisk strøm har medført, at en person, direkte eller indirekte, er blevet skadet ved strømgennemgang eller lysbue. Driftslederen er også ansvarlig for indberetning af elulykker på driftslederens anlæg, hvor fremmed personale er involveret.

Ved elbrande forstås de brande der sker i materiel, der er monteret i forsyningsnettet, herunder også eksplosionsbrande. Materiellet kan fx være transformere, koblingsanlæg, spændingstransformere. Ved alvorlige brande forstås brande, der medfører større materielle skader på anlægget og eventuelle omgivelser.