

Udtaget den: 1979-01-09

Udgået den: 1979-01-15

ELRÅD MEDDELELSE nr. 8/74

25/6 - 1974

### Isolationsprøve (§ 676 a og b)

Efter bestemmelserne i stærkstrømsreglementets § 676 a og b skal elektroinstallatøren efter måling af isolationsmodstanden i en installation give elleverandøren skriftlig meddelelse om måleresultatet, og elleverandøren er pligtig at kontrollere, at de af installatøren opgivne værdier tilfredsstiller bestemmelserne.

Elektricitetsrådet meddeler herved tilladelse til, at der kan ses bort fra kravet i § 676 a om meddelelse til elleverandøren af måleresultaterne efter isolationsmåling og endvidere fra kravet i § 676 b om elleverandørens pligt til at kontrollere disse måleresultater.

Tilladelsen medfører ingen lempelser fra bestemmelserne om måling af isolationsmodstande i installationer.