

Udtaget den: 1985-11-21
Udgivet den: 1986-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

ELRÅD MEDDELELSE nr. 19/81

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

1981-04-08
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 10, § 18.2.2

Ekstrabeskyttelse

af

betonblandemaskiner på byggepladser

I stærkstrømsreglementet, afsnit 10, § 18.2.2, er der krav om, at apparater til anvendelse ved arbejder med frisk beton på byggepladser skal ekstrabeskyttes

- enten med sekundær strømkreds for højst 65 V mellem lederne eller til jord
- eller med højfølsom fejlstrømsafbryder.

Elektricitetsrådet meddeler tilladelse til, at betonblandemaskiner i klasse II (⊠-mærkede) anvendes på byggepladser ved fuld netspænding forudsat, at de anvendte tilslutningssteder er omfattet af en HFI-ekstrabeskyttelse.

Opmærksomheden henledes på, at ⊠-mærkede brugsgenstande ikke må forsynes med jordklemme.