

Udtaget den: 1986-11-26

Udgået den: 1987-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 9/83

1983-01-27
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 9, § 8

Ekstrabeskyttelse
af
sekundære højspændingsanlæg

Højspændingsdelen i et sekundært højspændingsanlæg i klasse B og C er i kraft af klassificeringsbetingelserne i stærkstrømsreglementets afsnit 9, §§ 8.4.3 og 8.4.4, ekstrabeskyttet ved sekundære strømkredse.

Når der også udføres ekstrabeskyttelse af lavspændingsdelen på sådanne anlæg, skal der normalt etableres en jordforbindelse til anlæggets steldele.

Elektricitetsrådet meddeler herved, at etablering af sådanne jordforbindelser ikke medfører ændring af anlæggets klassificering.