

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

Udtaget den: 1983-02-22

Udtaget den: 1983-04-01

ELRÅD MEDDELELSE nr. 5/78

1978-03-08
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, §§ 8.6.1 og 9.1.1

Sikringer foran stikledninger

På given foranledning meddeles det herved, at sikringer anbragt foran stikledningen i mast, kabelskab eller transformerstation ikke henregnes til installationen.

Dette medfører blandt andet, at sådanne sikringer ikke er omfattet af kravet om mærkning i afsnit 6, § 8.6.1.