

Udtaget den: 5 DEC. 1995

Udgået den: 01 JAN. 1996

ELEKTRICITETSRÅDET

ELRÅD MEDDELELSE nr. 8/86

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

1986-04-21
Vedr. stærkstrømsreglementet

**Ændringer
af
stærkstrømsreglementet**

Med virkning fra 1. juli 1986 er der foretaget følgende ændringer i stærkstrømsreglementet:

Afsnit 1

§ 3.4.3 Indberetningspligten er udvidet til også at omfatte alvorlige eksplosioner og brande i anlæggene (ulykker), selv om de ikke har medført personskade.

Bilag 14 Fortegnelsen over anerkendte standarder for udførelse af elektrisk materiel, der ikke er omfattet af stærkstrømsreglementets afsnit C, er ajourført.

Afsnit 6

§ 6.2.1 I tabellen over mindste ledertværsnit er der indført en ændring, således at styrekabler med mindst 3 stk. flertrådede ledere tillades udført med ledertværsnit 0,75 mm² (tidligere krævedes mindst 7 stk. flertrådede ledere).

§ 7.3.5 IEC 448 er erstattet af IEC 364-5-523.

§ 8.2.10 Ud for første tankestreg er ordet gruppeledninger erstattet af ledninger.

§ 37.4.2 Henvisningerne til afsnit 110, § 12, er erstattet af henvisninger til afsnit 134-1, § 19.6.