
**Adaptor
forlængerledning**

I brandfarlige områder i industri og landbrugsejendomme, hvor der er installeret stikkontakter af ældre type, og der ønskes installeret en ny stikkontakt, som i dag kan være en industristikkontakt efter stærkstrømsreglementets afsnit 117, er der problemer med, at stikpropperne på brugsgenstandene ikke passer til begge stikkontaktsystemer.

Elektricitetsrådet skal i den anledning meddele, at det i disse tilfælde er tilladt at anvende en kort forlængerledning på max. 25 cm, der kan betragtes som en adaptor.