

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

Udgået den: 1982-02-18  
ELRÅD MEDDELELSE nr. 26/80

1980-09-24  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 2, § 24.1.3  
afsnit 5, § 6.1.2

Afbrydere i ledningsforbindelser  
fra  
lavspændingsgeneratoranlæg  
(nødforsyningsanlæg, vindgeneratoranlæg m.v.)

Elektricitetsrådet meddeler, at ministeriet for offentlige arbejder med gyldighed fra den 1. januar 1981 har indført en undtagelse til afsnit 2, § 24.1.3, med følgende ordlyd:

Afbrydere i ledningsforbindelser fra generatoranlæg (nødforsyningsanlæg, vindgeneratoranlæg m.v.) til de anlæg eller installationer, der forsynes fra generatoranlæggene, skal dog ikke kunne sikres mod uønsket udkobling ved aflåsning, såfremt generatoranlæggene er indrettet på en sådan måde, at de ophører med at generere effekt, når afbryderne udkobles, og at de ikke kan bringes til at generere effekt igen ved alene at indkoble afbryderne.

En tilsvarende undtagelse er indført i afsnit 5, § 6.1.2, dog således, at ordene "skal dog ikke kunne sikres mod uønsket udkobling" er erstattet med ordene "kræves ikke aflåst i indkoblet stilling".

Baggrunden for denne lempelse er bl. a. ønsket om at kunne foretage en hurtig afbrydelse af et sådant generatoranlæg i en nødsituation.