


1 Mindre stigning i antallet af gasulykker

Ulykkesstatistikken for år 2006 viser totalt set en mindre stigning i antallet af gasulykker i Danmark i forhold til år 2005.

Generelt for ulykkesstatistikken

I lighed med tidligere år gælder generelt for ulykkesstatistikken, at følgende kriterier er afgørende for hvornår et registreret uheld medtages som en ulykke:


- Hændelser som har medført personskade som følge af forgiftning, forbrænding eller eksplosion.
- Hændelser som har medført skade på bygninger eller omgivelser efter brand eller eksplosion.
- Ved hændelser, som har medført skade på gasinstallationer eller gasforbrugende udstyr, vil det bero på et skøn, om hændelsen registreres som en ulykke.



Figur 1-1. Antal ulykker pr. 100.000 forbrugere i perioden år 1997-2006.

2006 - året med lidt flere ulykker

Studerer statistikken for år 2006 nærmere opdager man, at den totale stigning i antallet af ulykker for 2006 skyldes en forholdsvis markant stigning i antallet af ulykker på naturgasområdet. Bio-, Flaske-, By- og Lightergasområderne har alle enten holdt niveauet eller haft et fald i antal ulykker. Ser man på udfaldet af de pågældende ulykker, viser det sig, at antallet af brande i 2006 er reduceret i forhold til 2005. På den anden side har der desværre i 2006 været flere eksplosions- og kulilteforgiftningshændelser end i 2005.



Figur 1-2. Antal gasulykker i perioden år 1996-2006.

	Biogas	Bygas	Naturgas	F-gas	Lightergas	I alt
Brand	0	1	2	5	0	8
Ekspllosion	0	4	6	4	0	14
Forgiftning	0	1	4	0	2	7
I alt	0	6	12	9	2	29

Tabel 1-1. Hændelser i 2006 fordelt på gastyper.

Naturgasområdet

Selvom der i 2006 er tale om en forholdsvis markant stigning mht. ulykker på naturgasområdet, er det Sikkerhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er tale om en blivende udvikling. Årets naturgasulykker kan ikke henføres til én generel årsag idet de skyldes sammenfald af forskellige uheldige omstændigheder. Det er Sikkerhedsstyrelsens forhåbning, at tallene for 2007 vil vise et fald i antallet af ulykker på dette område.

Flaskegasområdet

De mange flaskegasulykker er ofte forårsaget af, at forbrugeren ikke får påsat sin regulator korrekt, hvorved der er risiko for at udsivende gas, kan blive antændt. Kampagnen ”Sikker fritid med Flaskegas” blev derfor genlanceret i løbet af 2006 og det er styrelsens forhåbning, at antallet af ulykker på flaskegasområdet til næste år vil være dalet, som følge af større bevidsthed fra forbrugernes side om risiko og sikkerhed ved brug af flaskegas.

Bygasområdet

På bygasområdet har udviklingen været stabil, og resultatet er således samme antal ulykker i 2006 som i 2005. Vi må dog se i øjnene, at en del af disse ulykker er forårsaget i forbindelse med Bygas2-projektet af VVS-installatører, som ved nedtagning af gasledninger oversavede gasledninger uden først at have tjekket om gassen var lukket. Disse typer uheld er uacceptable, og Sikkerhedsstyrelsen håber, at der ikke fremover sker lignende uheld.

Lightergas

Desværre optræder ulykker med lightergas forsat i statistikken. I 2006 skete der et dødsfald i forbindelse med snifning af lightergas.