

Udtaget den: 30 NOV. 1994

Udgået den: 01 JAN. 1995

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 9/88

1988-06-16
Vedr. Stærkstrømsreglementet
afsnit 11, § 2.3.1

Kontrol
af
ekstrabeskyttelse

Ifølge Stærkstrømsreglementets afsnit 11, § 2.3.1, må spændingen på ydre steldele, under kontrol af ekstrabeskyttelse, ikke overstige 50 V.

Nogle HFI- og FI-testere påtrykker installationen en kort strømimpuls (HFI- eller FI-afbryderens mærkeudløsestrøm), som kan forårsage, at spændingen på ydre steldele kortvarigt overstiger 50 V.

Elektricitetsrådet accepterer, at sådanne HFI- og FI-testere anvendes, forudsat at strømimpulsernes varighed ikke overstiger 0,2 s. Ved eventuel gentagelse skal der være mindst 2 s mellem impulserne.