

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160  
1123 København K

ELRÅD MEDDELELSE nr. 7/89

1989-10-04  
Vedr. Stærkstrømsreglementet  
afsnit 6, § 6.2.2,  
afsnit 113, § 6 og afsnit 113 A, § 6

#### Kabler med reduceret nulleledtværsnit

Ifølge Stærkstrømsreglementets afsnit 113, § 6c og afsnit 113 A, § 6c skal alle ledere i kabler med kobber- og aluminiumledere have samme tværsnit.

Elektricitetsrådet tillader dog, at nullederen har reduceret ledertværsnit. Bestemmelserne i Stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 6.2.2 eller i Forslag til bestemmelser for Elektriske installationer 1989, § 524 skal følges.