

Udtaget den: 1982-06-18  
Udgået den: 1982-08-01

ELEKTRICITETSRÅDET

ELRÅD MEDDELELSE nr. 14/80

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

1980-05-29  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 9, § 8.2

### Sekundære højspændingsinstallationer

Elektricitetsrådet meddeler, at ministeriet for offentlige arbejder med gyldighed fra den 1. juli 1980 har ændret bestemmelsen i stærkstrømsreglementets afsnit 9, § 8.2, således at der ikke længere er forbud mod sekundære højspændingsinstallationer i eksplosionsfarlige områder.

Installationerne skal udover bestemmelserne for sekundære højspændingsinstallationer tillige opfylde bestemmelserne i afsnit 7A, Installationer i eksplosionsfarlige områder.