

Udgået den: 6 NOV. 1991

Udgået den: 1 JAN. 1992

ELEKTRICITETSRADET

ELRÅD MEDDELELSE nr. 10/90

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon 33 11 65 82
Telefax 33 91 19 50

1990-06-13
Vedr. Stærkstrømsreglementet
afsnit 8, § 14.3

Belysningsarmaturer

i

fælles adgangsveje

Der findes i Stærkstrømsreglementets afsnit 8, § 14 bestemmelser om, at målere, gruppeafbrydere, trappeautomater, kontakture m.m. skal have kapsling af ubrændbart materiale eller være monteret i kasse af ubrændbart materiale.

Disse bestemmelser har hidtil ikke omfattet belysningsarmaturer, men efter flere brande i sådanne udvides § 14 med:

- § 14.3.1 Belysningsarmaturers kapsling skal bestå af materiale, der er selvslukkende ved den i Stærkstrømsreglementets afsnit 138-1, § 13.3.1 angivne nåleflammeprøve, hvor prøveflammen rettes mod prøvestykket i 30 sekunder.

Bestemmelsen træder i kraft 1990-10-01.