

Overtrædelse af elinstallatørloven i ejendommen X1

Vi har ved eftersyn X2-dato hos X3 konstateret, at der var foretaget indgreb i klemkassen for elmåleren.

Indgrebet i klemkassen er næppe udført af en virksomhed, der har opnået autorisation som elinstallatør. Der er derfor sket en overtrædelse af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. (lov nr. 401 af 28. april 2014)

Det følger af § 2, stk. 1, i lov nr. 401 af 28. april 2014 om autorisationer på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (tidligere elinstallatørlovens § 3, stk. 1, jf. § 2, nr. 1 og nr. 2) at elektriske installationer for stærkstrøm samt installation af ikkestærkstrømsmæssige styrings- og reguleringssystemer, der anvendes til styring af stærkstrømsfunktioner, og servicering af disse installationer og systemer må kun udføres af elinstallatørvirksomheder, der har opnået autorisation. De autorisationskrævende arbejder regnes fra og med fast tilkobling til eller frakobling fra elforsyningsanlæg og omfatter faste ledningssystemer, tavler, målere, tilslutningssteder og andet fast installationsmateriel samt fast tilslutning og frakobling af elektriske maskiner og brugsgenstande.

Vi henstiller, at I i medfør af § 36, stk. 1, nr. 1 i lov nr. 401 af 28. april 2014 om autorisationer på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet forelægger X3, som er ansvarlig for overtrædelsen, en bøde på mindst 5.000 kr.

Vi gør opmærksom på, at der også kan foreligge overtrædelse af straffeloven i forbindelse med tyveri af strøm.

Kopi af brev af X4-dato sendt fra X5 til X3, og en X6-fotomappe, der dokumenterer det ulovlige forhold, er vedlagt.

Jeg har sendt en kopi af dette brev til Sikkerhedsstyrelsen

Venlig hilsen

X7