

Udtaget den: 1986-11-26

Udgået den: 1987-01-01

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 3/86

1986-01-08
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6 og 15

Ledninger hørende til større maskinanlæg

Større maskinanlæg består i princippet af et system af elektrisk forbundne individuelle apparater.

Ved installation af sådanne anlæg skal man bl.a. være opmærksom på følgende forhold:

1. Ledninger, der føres på bygningsdele, skal udføres efter reglerne for fast installation efter stærkstrømsreglementets afsnit 6. Dette betyder også, at der kun må anvendes ledningstyper, som er tilladt for anvendelse i fast installation. Dog kan korte forbindelser mellem maskindele indbyrdes, herunder mellem maskiner og tilhørende tavler, udføres efter stærkstrømsreglementets afsnit 15, Maskiner og maskinanlæg, forudsat at ledningerne enten er brandsikkert anbragt, f.eks. i metalrør eller betonkanaler, eller er overbelastningsbeskyttet.
2. Oplægning af ledninger på bygningsdele anses for at være arbejde med fast oplagte installationer, jf. elektroinstallatørlovens § 1.